



LEGENDA:

- Pomocný/tyčový jímač
- Zkušební svorka
- Svod hromosvodové jímací soustavy
- Hromosvodová svorka křížová pro drát 8-10mm
- Hromosvodová svorka lemová pro drát 8-10mm-připojení oplechování atliky
- Drát CuØ8mm na střeše objektu (hromosvodová jímací soustava)

POZNÁMKA:  
NA HROMOSVODOVOU JÍMACÍ SOUSTAVU BUDE PŘIPOJENO OPLECHOVÁNÍ STŘECHY!  
HROMOSVODOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA MUSÍ SPLŇOVAT PLATNÉ NORMY ČSN, ZEJMÉNA PAK NORMU ČSN EN 62305-1 – 4!!!  
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V TN-C-S  
OCHRANA PŘED GRÁZEM EL.PROUDEM  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

S

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

Generální projektant

<p>Autor</p> <p><b>SVIŽN s.r.o.</b></p> <p>korespondenční adresa</p> <p>Havlíčкова 15, 110 00 Praha 1</p> <p>siřlo</p> <p>Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6</p> <p>řířlo</p> <p>033 01 087</p> <p>kontakt</p> <p>tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com</p>	<p>HIP</p> <p><b>Ing. arch. Vlastimil Dlouhý</b></p> <p>kontakt</p> <p>tel.: 606 212 953 mail.: dlouchy@svizn.com</p> <p>Zodp. projektant</p> <p><b>Ondřej Zach</b></p> <p>řířlo autorizace</p> <p><b>ČKAIT 0011172</b></p>	<p>Vypracoval</p> <p><b>Ondřej Zach</b></p> <div><p><b>ELEKTROPROJEKCE</b></p><p>Ondřej Zach Čechova 1434 256 01 Benešov u Prahy tel.: 602769897</p></div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce

**Zámek Pardubice**

- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2

Stavebník

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
<b>DPS</b>	1:100		12/2017

Označení části	Část
<b>D.3</b>	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.03
Číslo profese	Profese
<b>D.3.4.6</b>	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODU
Číslo přílohy	Příloha
<b>D.3.4.6.b-103</b>	PŮDORYS STŘECHA - HROMOSVODOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA