



PRVKY EPS

- ústředna EPS
- hlásič multisenzorový
- hlásič tlačítkový
- poplachová signalizace(maják,sířena)
- vstup/výstupní modul/koppler
- požární klapka VZT (dodávka VZT)
- pomocný napájecí zdroj

KABELOVÉ TRASY

- kabel EPS
- kabel P₁ PHxx-R, B2ca,s1,d1 s funkční schopností při požáru
- kabel P₁ PHxx-R, B2ca,s1,d1 s funkční schopností při požáru
- prostup do dalšího podlaží
- vedení v tr. pod omítkou /ve stěně
- vedení v tr. stropem /nad podhledem
- vedení v tr. v podlaze
- vedení na povrchu
- významná změna výšky rozvodů

ČÍSLOVÁNÍ HLÁSIČŮ:

- 5-01-03/02
- ČÍSLO HLÁSIČE VE SKUPINĚ
- ČÍSLO SKUPINY
- ČÍSLO LINKY EPS
- ČÍSLO ÚSTŘEDNY

| Tabulka místností 1.NP - navrhovaný stav | | |
|--|-------------------------|-------------|
| m.č. | název místnosti | plocha [m2] |
| 3-1.01 | SKLAD | 22,2 |
| 3-1.02 | SKLAD | 21,4 |
| 3-1.03 | TRUHLÁRNA SKLAD | 20 |
| 3-1.04 | TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA | 81,1 |
| 3-1.05 | ZÁMEČNICKÁ DÍLNA | 30,8 |
| 3-1.06 | DÍLNA ELEKTRO | 13,8 |
| 3-1.07 | DÍLNA TECHNICKÉHO ÚSEKU | 13,9 |
| 3-1.08 | ZÁZEMÍ TECHNIKŮ | 15 |
| 3-1.09 | TOALETY ŽENY | 3,6 |
| 3-1.10 | SPRCHA ŽENY | 1,8 |
| 3-1.11 | WC ŽENY | 1,4 |
| 3-1.12 | TOALETY MUŽI | 3,5 |
| 3-1.13 | WC MUŽI | 1,4 |
| 3-1.14 | SPRCHA MUŽI | 1,9 |

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

| | | |
|---|---|---|
| Generální projektant | | |
| S V I Ž N | | |
| Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčкова 15, 110 00 Praha 1 sídl Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 ídl 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com | HIP Ing. arch. Vlastimil Dlouhý kontakt tel.: 606 212 953 mail.: dlouhy@svizn.com Zodp. projektant Ing. Miroslav Kolář číslo autorizace 100 34 66 | Vypracoval Ing. Martin Meca Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173 |

| | | | |
|---|------------------|---------------------|-----------------|
| Akce Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2 | | | |
| Stavebník Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice | | | |
| Stupeň DPS | Měřítko 1:150 | Revize 14.6.2018 | Datum 4/2018 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Označení části D.3 | Část DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.03 |
| Číslo profese D.3.4.10 | Profese ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE |
| Číslo přílohy D.3.4.10.b-01 | Příloha Výkres 1.NP |