



LEGENDA POTRUBÍ

- KRUHOVÉ PŘÍVODNÍ SPIRO POTRUBÍ
- KRUHOVÉ ODVODNÍ SPIRO POTRUBÍ
- ČTYŘHRANNÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ sk. I
- ČTYŘHRANNÉ ODVODNÍ POTRUBÍ sk. I
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ/ ZVUKOVÁ IZOLACE PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ/ ZVUKOVÁ IZOLACE ODVODNÍHO POTRUBÍ

ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PŘÍVODNÍHO/ ODVODNÍHO POTRUBÍ

- PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL  
- KOVOVÉ PŘÍVODNÍ  
- BARVA BÍLÁ
- ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL  
- KOVOVÉ ODVODNÍ  
- BARVA BÍLÁ

- PŘÍVODNÍ FLEXI POTRUBÍ
- ODVODNÍ FLEXI POTRUBÍ

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ VZNIKU KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM JE NUTNÉ UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT
- PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH INSTALACÍ
- POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
- SPOUŠTĚNÍ ODSÁVAČE PILIN AUTOMATICKY PŘI SPUŠTĚNÍ JAKÉHOKOLIV TRUHLÁŘSKÉHO STROJE
- ZALUZIE VYBAVENY Pohonem 230V/50Hz
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR SPOLU S VENTILÁTOREM DIGESTOŘE VYBAVENY ZPĚTNOU KLAPKOU
- EL. OHŘÍVAČE VYBAVENY TEPELNOU POJISTNOU PROTI PŘEHŘÁTÍ
- PRŮCHOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTI DVEŘNÍMI MŘÍŽKAMI, ŠTĚRBINAMI
- ODVODNÍ VENTILÁTOR SPOUŠTĚN SAMOSTATNÝM VYPÍNAČEM V PŘEDSÍNI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ
- DOBĚH VENTILÁTORU HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 1 AŽ 20 MIN
- MONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘÍZENÍ BUDE PROVEDENA DLE INSTRUKCÍ VÝROBCE
- POLOHA VÝVODŮ ODSÁVÁNÍ PILIN BUDE UPŘESNĚNA V RAMCI AUTORSKÉHO DOZORU PO VÝBĚRU PŘESNÝCH ZAŘÍZENÍ
- NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU

K.Ú. PARDUBICE - 717657, č. parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

Generální projektant				
S	V	I	Ž	N
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčková 15, 110 00, Praha 1 sídl Milady Horákové 298/123, 160 00, Praha 6 IČO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com		HIP Ing.arch. Vlastimil Dlouhý kontakt tel.: 606 212 953 mail: dlouhy@svizn.com  Zodpovědný projektant Ing. Michal Slanec číslo autorizace 00 091 62		Vypracoval Ing. Jakub Hodula Ing. Ondřej Hanzelka

Akce			
Zámek Pardubice			
využití a obnova zámeckých exteriérů a interiéru č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník			
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:50		07/2018

Označení části	Část
D.3	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.03
Číslo profese	Profese
D.3.4.3	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Číslo přílohy	Příloha
D.3.4.3.b - 03	PŮDORYS STŘECHY