

ŠKOLNÍK

-3,150

Legenda:

- 101** ————— číslo otopného tělesa
- 22-090090-60 ————— typ otopného tělesa a rozměr otopného tělesa
569 W ————— požadovaný výkon tělesa při teplotním spádu 75°/55°C
- vestavěná ventilová vložka kvs = 0,75 m³/h
————— regulační „H” šroubení pro dvoutrubkovou soustavu kvs = 0,95 m³/h
- RV 15-6, RRŠ 15-3,0 ot.
————— nastavení počtu otáček regulačního šroubení od uzavřené polohy
————— nastavení vnitřní regulace termostatického ventilu

Typy otopných těles:


- Standartní deskové otopné těleso
————— počet otopných desek
————— počet konvekčních plechů
————— výška tělesa
————— šířka tělesa
60 – ventil kompaktní s vestavěnou ventilovou vložkou kvs = 0,75 m³/h
B0 – ventil kompaktní s vestavěnou ventilovou vložkou kvs = 0,75 m³/h
v „clean” provedení, tj. radiátor pouze z otopných desek

Potrubí:

----- Potrubí teplovodní, rozvod v kotelně z ocelového potrubí ČSN 42 5710 spojovaného svařováním, potrubí opatřeno 50-ti mm tepelné izolace, potrubí rozvodu po objektu použito měděné spojované lisováním, potrubí vedené ve stěně 15-ti mm tepelné izolace a 25-ti mm u potrubí přiznaného nebo v podhledu

Pozn.: Před objednáním těles bude provedena řádná kontrola rozměrů podokeních nik. V místech okolo nosných sloupů bude vedení provedeno v soklu, viz stavební dokumentace

Změna č.2: Předmětem změny DPS je přepočítání pro instalaci nového systému vytápění na stávající stav budovy bez realizace energetických úspor, bližší popis viz TZ

	INTERKLIMA			Interklima spol. s r.o. průmyslový areál Synthesia a.s. 92 533 53 Pardubice, Semtín tel.: 732 95 95 43 DIČ: CZ 13586556		
	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS	
	FILIP STRÁČEK	FILIP STRÁČEK	FILIP STRÁČEK	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	P070/FS/06/18	
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice			POČET FORMÁTŮ	4x A4	
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – SŠ ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ LITOMYŠL, HISTORICKÁ BUDOVA AB, T. G. MASARYKA 659, 570 13 LITOMYŠL				DATUM	5/2018	
				MĚŘÍTKO	1:50	
				Č. KOPIE	ČÁST	Č. VÝKRESU
VYTÁPĚNÍ „A” – PŮDORYS 2.PP					D.1.4.2.2	UT1