

NAPOJIT DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE VE VESTIBULU
PŘES JISTIČ LTN 20A/3"B"

ZEM.PŘÍVOD CY16zž

SNÍMAČ ZEMNÍHO PLYNU - JYTY4x1

SNÍMAČ PROSTOROVÉ TEPLOTY - JYTY2x1

SNÍMAČ ZAPLAVENÍ - JYTY2x1

SNÍMAČE OSADIT DLE POKYŇŮ VÝROBCE

Sklad

Kotelna
III.kategorie



RK "A"

Chodba

STOP - TLAČÍTKO CYKY3Bx1,5

SÍRĚNA CYKY3Cx1,5

1/1



JYTY4x1
HAVARIJNÍ VENTIL PLYNU

Chodba

LEGENDA:

OVĽADACÍ OBVOD

ZÁSUVKOVÝ OBVOD - CYKY 3C x 2,5

PŘÍVOD DO ROZVADĚČE RK"A" CYKY5Cx4

SVĚTELNÝ OBVOD CYKY3Cx1,5, CYKY5Cx1,5

ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ 2x28W, EP, IP44

ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ 2x28W S NOUZOVÝM MODULEM 1h.

NOUZOVÉ SVÍDLO 8W, 1h., S VLASTNÍM ZDROJEM

ELEKTRICKÁ SÍŤ:

TN-C-S, 3 N PE, AC, 50Hz, 230/400V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VNĚJŠÍ VLIVY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVIZE č. 1 - 05/2018

| | | | | | |
|--|---|--|---------|------------|--|
| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>inženýring a investing</div><div>optimal</div></div></div> | stavba | Realizace úspor energie - SŠ zahrádknická a technická Litomyšl, historická budova AB | | | |
| | T.G.Masaryka 659, 570 13 Litomyšl | | | | |
| | vypracoval | Josef Novotný | zak. č. | | |
| | ověřil | Ing. Z. Janda | stupeň | DPS | |
| stavebník | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 530 02 Pardubice - Staré Město | datum | 02.2016 | | |
| | | formát | | | |
| | | mřítko | | | |
| obsah | KOTELNA BUDOVA "A" ELEKTROINSTALACE A ZABEZPEČENÍ KOTELNY | | část | č. výkresu | |
| | | | D.1.4.1 | E 15 | |