



Pozn.: Před objednáním těles bude provedena řádná kontrola rozměrů podkolení ná. V místech okolo nosných sloupů bude vedení provedeno v soklu, viz stavební dokumentace

Změna č.2: Předmětem změny DPS je přepočít pro instalaci nového systému vytápění na stávající stav budovy bez realizace energetických úspor, bližší popis viz TZ

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------------|---------------|
| INTERKLIMA Interklima spol. s r.o. průmyslový areál Synthesia a.s. 92 533 53 Pardubice, Semín tel: 732 95 95 43 DI: CZ 13586506 | | | | |
| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLA | STUPEN DOKUMENTACE | DPS |
| INVESTOR | FLUP STRAŽEK | FLUP STRAŽEK | FLUP STRAŽEK | PODPOŘÍTEL |
| INVESTOR Pardubický kraj, Konevského nám. 125, 530 02 Pardubice | | | | POČET FORMÁTŮ |
| REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – SŠ ZAHRADNICKÁ A | | | | 1:50 |
| TECHNICKÁ LITOMYŠL, HISTORICKÁ BUDOVA AB, | | | | 1:50 |
| T. G. MASÁRYKA 659, 570 13 LITOMYŠL | | | | 1:50 |
| VYTÁPĚNÍ „A“ – PŮDORYS 3.NP | | | | 1:50 |
| D.1.4.2.2 | | | | UT5 |