

Sklad
3,00 m²

0.17
SV=3200

Na fasádě osazena protidešťová žaluzie pro přívod spalovacího vzduchu 400x400 mm, žaluzie osazena 0,5 m nad terénem

PODLAHA PODKOTLÍ
-6,050

Odvzdušňovací potrubí vyústěno do venkovního prostředí

Výškový odskok pod podlahu

Přívod spalovacího vzduchu 400x160 mm z ocelového pozinkovaného potrubí spojeném na příruby, vedené pod podlahou

Odvzdušňovací potrubí vedené pod stropem

Šatna
23,90 m²

0.28

Stávající plynovod - beze změn

DN65

Stávající plynoměr G25 - ponechán beze změn vč. přípojek, uzavírací armatury budou sloužit jako hlavní uzávěr kotleny

Dílňa
16,00 m²

0.25

Chodba
11,10 m²

0.26

Sklad
9,80 m²

0.27

3x plynový kondenzační kotel o modulovaném jmenovitém výkonu 18,7 – 93,3 kW, odkouření kotlů sdružené typu „B“ viz dokumentace vytápění, jmenovitá spotřeba jednoho kotle 10,1 m³/h, před kotlem osazen kulový kohout DN25 s atestem na zemní plyn

Kotelna
12,10 m²

SV=3200
0.29

Nový plynovod napojen na stávající plynovod

Havarijní uzavírací samočinný uzávěr DN65, elektronicky ovládaný, přírubový osazený před kotelnu

Nový plynovod vedený pod kotlí

Chodba
10,50 m²

-3,550

0.31

Šatry
50,00 m²

0.3

SV=3450
-3,750

0.30
Chodba
80,00 m²

3x plynový kondenzační kotel o modulovaném
jmenovitém výkonu 18,7 – 93,3 kW, odkouření kotlů
sdružené typu „B“ viz dokumentace vytápění, jmenovitá
spotřeba jednoho kotle 10,1 m³/h, před kotlem osazen
kulový kohout DN25 s atestem na zemní plyn

Stávající plynovod
– beze změn

Havarijní uzavírací samočinný
uzávěr DN65, elektronicky
ovládaný, přírubový

DN65

DN25

DN25

DN25


Podlaha 1.PP

Nový plynovod
napojen na
stávající plynovod

Nový plynovod
vedený pod kotli

Kulový kohout
DN15

potrubí vedené
pod stropem

	<h1>INTERKLIMA</h1>			Interklima spol. s r.o. průmyslový areál Synthesia a.s. 92 533 53 Pardubice, Semín tel.: 732 95 95 43 DIČ: CZ 13586556	
	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
	FILIP STRÁČEK	FILIP STRÁČEK	FILIP STRÁČEK	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	P070/FS/06/18
	INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice			POČET FORMÁTŮ
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – SŠ ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ LITOMYŠL, HISTORICKÁ BUDOVA AB, T. G. MASARYKA 659, 570 13 LITOMYŠL			DATUM		5/2018
			MĚŘÍTKO		1:50
			Č. KOPIE	ČÁST	Č. VÝKRESU
PLYNOVOD „A” – PŮDORYS 1.PP			D.1.4.2.2		P1