

**Záznam**

z projednání studie Nemocnice následné péče v Moravské Třebové ze dne 8.8.2018

Přítomni : KHS Svitavy :

MUDr. Olga Hégrová

MUDr. Bohumil Havel

ATELIER PENTA:

Ing.arch. Jaromír Homolka

Projektant předložil k projednání studii nemocnice v měř. 1:200. Poté seznámil s náplní zařízení, NNP, ZZS, rehabilitační oddělení a kuchyňský provoz.

Ze strany KHS byly vzneseny tyto připomínky :

- KHS doporučuje oddálit sklad čistého a nečistého prádla. Nyní řešeno vedle sebe.
- Při zpracování úpravy TUV a zásobování vodou řešit problematiku legionelly.
- V dalším stupni zpracovat hlukovou studii
- V dalším stupni popsat použitý materiál pro rozvody ZTi
- Prostor pro zemřelé řešit jako chlazenou místnost. Možnost úpravy zemřelého.

Dodatečně zapsal : Ing.arch.J.Homolka

  


ATELIER PENTA, v.o.s.  
Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava