



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2 ZE DNE 31.8.2018

ZADAVATEL: Pardubický kraj
Sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Zastoupený: JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman
IČO: 70892822

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotaz č. 1:

Prosíme o upřesnění, čeho se konkrétně týká pol. č. 4318:

| | | | | | |
|--------|--------------|---|---|---------|--|
| 4 318. | 762331911.ZP | Frézování drážky do vazné konstrukce - Rozměry: 100x30 mm | m | 104,400 | |
| | Výkaz výměr: | vaznice; 104,4 | | 104,400 | |

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Jedná se o drážku do které se vkládá dřevovláknitá TI, drážka je na sloupech a průvlaku východní fasády přístavby SO.03. Drážka je patrna v půdoryse D.3.1.b.2-03 a v detailu B a E v Knize detailů D.3.1.c-09

Dotaz č.2:

Prosíme o podrobnější vysvětlení požadavku „barva dražší základní“ v pol. č. 4319:

| | | | | | |
|--------|-----------|--|----|---------|--|
| 4 319. | 783783401 | Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním barva dražší základní | m2 | 368,960 | |
|--------|-----------|--|----|---------|--|

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2:

Jedná se o typovou položku z ceníkové soustavy URS 2016-II, jak je uvedeno v samotném VV ve sloupci "I". Nejedná se tedy o atypickou položku.

Dotaz č.3:

U tvrdých krytin je nesoulad mezi TZ a knihou skladeb ve tvaru bobrovky. V TZ kulatý řez, ve skladbách HN2 – 4.01 (4.02, 4.05) segmentový řez. Který požadavek platí?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3:

Platí segmentový řez podle Knihy skladeb.

Dotaz č. 4:

Nikde v dokumentaci není zmínka o střešních protisněhových opatřeních a pokrývačských hácích pro údržbu střechy.
Bude je zadavatel požadovat?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

S ohledem na historický charakter budov a zvyklosti na Zámku nejsou zástupci památkové péče a investorem požadovány tyto doplňky střechy.

Dotaz č. 5:

Ve VV je pouze jedna položka (č. 1669), která se týká D+M střešního volského oka. Nikde jsme nenašli další položky, které jsou nezbytné pro provedení, např. čelní ramenáty, bednění, doplňková hydroizolační vrstva, laťování, klempířské prvky atd. Má zhotovitel tyto výše uvedené práce a dodávky zahrnout do jedné položky nebo zadavatel doplní VV?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Položka č. 1669 obsahuje montáž střešního volského oka a vychází z cenové soustavy ÚRS 2016-II. Potřebné dřevěné prvky jsou obsaženy v položce č. 1671, ostatní drobný materiál uchazeči nacení jako součást položky č. 1669. Konstrukce volského oka vychází z typového detailu 21 v Knize detailů D.2.1.c-10.

Dotaz č. 6:

Nikde v dokumentaci jsme nenašli požadavek na doplňkovou hydroizolační vrstvu (DHV), zda má být slepovaná vč. podtěsnění latí. Má se tedy cenit DHV neslepovaná bez podtěsnění latí? A jaká má být gramáž DHV?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

DHV je v PD vždy v jednotlivých skladbách pod názvem Folie podstřešní pojistná difusně otevřená - sd ≤ 0,025 m. např. u skladby HN2-4.01 položka č. 1984, 1985, 1986. Je uvažována jako slepovaná s podtěsněním latí, 60 g/m².

Dotaz č. 7:

Nikde jsme nezjistili, zda prvky krovu mají být hoblované, pokud ano, které části prvků krovu mají být hoblované?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Požadavek na hoblování nového krovu není.

Dotaz č. 8:

Na stavbu je vydáno stavební povolení. Může zadavatel tento dokument dodatečně doplnit do zadávací dokumentace?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Přikládáme jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 9:

Žádáme o upřesnění počtu jednotlivých koncových prvků v oboru silnoproud ve stavebním objektu SO 02 (položky v oddíle „D.2.4.6.2.01: Koncové prvky elektroinstalace“). V dokumentu „D.2.4.6.d Kniha_standardu“ jsou uvedeny dva vzhledově i cenově odlišné typy koncových prvků („REFERENČNÍ ZÁSUVKY A SPÍNAČE PRO SPOLEČNÉ PROSTORY PRACOVNÍKŮ“ a „REFERENČNÍ ZÁSUVKY A SPÍNAČE PRO PROSTORY PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI“), ve výkaze výměr však nejsou uvedeny počty k jednotlivým typům (jen sumární počty za všechny typy společně).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Viz příloha č. 2 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 10:

Potřeboval bych zjistit výrobce kachlových akumulčních kamen na zakázku „ Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp.1 a čp.2.“.

Nepodařilo se mi ho nikde najít a projektant mě odkázal na Vás.

Zpracovávám nabídku pro montážní firmu a chtěl bych dodržet projekt.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Jedná se o atypický výrobek. Technická specifikace viz projektová dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona mění lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek: **Datum: 13.9.2018** **Hodina: 10:00**

Otevírání nabídek se uskuteční: Datum: 13.9.2018 Hodina: 10:15

Místo pro podání nabídek i místo, kde se uskuteční otevírání nabídek, se nemění.

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
Zadávací servis, s.r.o.
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz