

Protokol o zkoušce číslo: 1499/1/2018

Číslo vzorku: 2914/1/2018

Obec: Moravská Třebová

Místo odběru: Moravská Třebová  
vrt V2

Stanovení	Jednotka	Hodnota	Metoda stanovení	Pozn.	Limit	Vyh.
pH		7,4	SOP 1		6,5 - 9,5 MH	+
Konduktivita	mS/m	64,8	SOP 11		max. 125,0 MH	+
ZNK 8,3	mmol/l	0,19	SOP 3			
KNK 4,5	mmol/l	5,4	SOP 2			
CO <sub>2</sub> - agresivní	mg/l	0	výpočet	N)		
Suma vápníku a hořčíku	mmol/l	3,2	SOP 4		2,0 - 3,5 DH	+
Vápník	mg/l	118,2	SOP 5		min.30,0 MH	+
Hořčík	mg/l	6,1	SOP 5		min.10,0 MH	-
Chloridy	mg/l	28,4	SOP 13		max. 100,0 MH	+
Železo	mg/l	0,92	SOP 7		max. 0,20 MH	-
Amonné ionty	mg/l	0,103	SOP 16		max. 0,500 MH	+
Sířany	mg/l	86,5	SOP 12		max. 250,0 MH	+

NMH nejvyšší mezná hodnota

MH mezná hodnota

DH doporučená hodnota

N) stanovení není akreditováno

Vyh) + vyhovuje vyhlášce

- nevyhovuje vyhlášce

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými ve Vyhlášce MZd 252/2004 Sb. v platném znění.

U vzorků neodebíraných vzorkovací skupinou laboratoře (dle SOP C.11.1.1., SOP C.11.1.3, SOP C.11.1.4) neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale jen za provedené analýzy.

Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.

Vedoucí laboratoře  
Ing. Hana Piskačová

Přílohy: nejistota měření jednotlivých stanovení





Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.  
Provoz laboratoří  
Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora  
Zkušební laboratoř č.1289 akreditovaná ČIA  
www.labtrojice.cz



## Protokol o zkoušce číslo: 1499/1/2018

Číslo vzorku: 2914/1/2018

Objednatel: Fontanus CZ s.r.o.  
Hornická 209  
Kutná Hora  
284 01

Obec: Moravská Třebová

Místo odběru: Moravská Třebová  
vrt V2

Datum odběru: 29.6.2018

Odebráno dle: -

Datum přijetí: 2.7.2018

Matrice: podzemní voda

Ukončení analýz: 4.7.2018

Typ vzorku: prostý

Odebral: zákazník

Zkoušky provedla: Laboratoř pitné vody - Úpravna vody u sv. Trojice, 284 01 Kutná Hora

Datum vystavení protokolu: 9.7.2018