



LEGENDA:

- SVÍTIDLO LED PRACHOTĚSNÉ PŘISAZENÉ 36W, 4000lm, IP65
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ NÁSTĚNNÝ, ŘAZENÍ č.1, IP54
- HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE
- ELEKTRICKÝ PŘIMOTOPNÝ KONVEKTOR 1000W, IP24, 443x451x78 (ŠxVxHL), s.h.200mm
- PLASTOVÝ ROZVADĚČ NÁSTĚNNÝ, IP65, 310x436x148 (ŠxVxHL), s.h. 1500mm
- VOLNÝ VÝVOD PRO NAPÁJENÍ VYHODNOCOVAČÍ SKŘÍNĚ PANELU PROVOZNÍ SIGNALIZACE
- PLASTOVÁ TRUBKA TUHÁ DANÉHO PRŮMĚRU

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

- OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- IZOLACÍ, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
- OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
 - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, změna Z1, ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

- VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Zpracovatel: Sdružení EP - PAK		<div><div>P PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.</div><div>A ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 682 06 BRNO</div><div>K PAK@SKV.CZ WWW.ARCH.C T+420 541 842 113 T+420 541 842 238</div></div>		<div></div> <div>EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm te.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz</div>	
Hl. architekt projektu	Ing.arch.K.Steinhauserová			Projektant profese	
Hl. inženýr projektu	Ing.Miroslav Běhal			<div></div>	
Vypracoval	Ing.Bohuslav Šulák				
Kontroloval	Ing.Bohuslav Šulák				
Objednatel	Pardubický kraj				
Stavba				Stupeň	JP
NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici				Datum	04/2018
Objekt	D.1.3 - SO 03 - Sklad tlakových lahví N2O			Formát	4 x A4
Část	D.1.3.4.6 - Silnoproudá elektrotechnika			Zak. č.	K16824014
Název výkresu				Měřítko	1:50
				Č. výkresu	Revize
	Půdorys skladu tlakových lahví N2O			101	00