

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

CELOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO RADIK VKM8 (KORADO, a.s., ČESKÁ TŘEBOVÁ)
S VESTAVĚNÝM VENTILEM A SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM
PŘÍKLAD OZNAČENÍ:

21–060080–S0
- MODEL (SO – RADIK VKM8)
- DÉLKA (cm)
- VÝŠKA (cm)
- POČET PŘÍDAVNÝCH PŘESTUPNÍCH PLOCH
- POČET TOPNÝCH DESEK

OCELOVÉ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORALUX LINEAR MAX–M
(KORADO, a.s., ČESKÁ TŘEBOVÁ) SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM
PŘÍKLAD OZNAČENÍ:

KLMM 1500.0600
- ŠÍŘKA (mm)
- VÝŠKA (mm)
- MODEL

LEGENDA POTRUBÍ

POTRUBÍ TEPLÉ TOPNÉ VODY – VEDENO V DRÁŽKÁCH, VE ZDECH, NAD PODLAHOU
(VEDENÍ V DRÁŽKÁCH NUTNO POSOUDIT STATIKEM!)

– MĚDĚNÉ POTRUBÍ
OPATŘENÉ TEPELNOU IZOLACÍ MIRELON PRO TL.9mm

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 55°C
ZPĚTNÉ POTRUBÍ 40°C

DETAIL NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES



POZN.:

OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NA ROZVODY ÚT PŘIPOJENA ROHOVÝM ŠROUBENÍM ZE ZDI.

DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU INSTALOVÁNA 150 mm NAD PODLAHOU.

TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU INSTALOVÁNA 250 mm NAD PODLAHOU.

LEGENDA ARMATUR

VV	VESTAVĚNÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL (SOUČÁST OTOP. TĚLESA)
RŠV15	ROHOVÉ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ IMI HEIMEIER VEKOLUX DN15
RVM15	ROHOVÝ VENTIL PRO DVOUBODOVÉ PŘIPOJENÍ O.T. IMI HEIMEIER MULTILUX DN15
TH	TERMOSTATICKÁ HLAVICE IMI HEIMEIER K

S

t_e = –12°C v
B = 12

odpovědný projektant:	Ing. Marek Mojžíšek		
vypracoval:	Ing. Marek Mojžíšek		
investor:	Pardubický kraj		
stavba:	***DĚTSKÉ CENTRUM VESKÁ - REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V PARDUBICÍCH, SVÍTKOVĚ, UL. ŽIŽKOVA***	*účel:*	RPD
		datum:	12/2024
		formát:	2xA4
	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (ÚT - VYTÁPĚNÍ)	*zak.číslo:*	–
název výkresu:	***PŮDORYS 2.NP***	*měřítko:*	1:50
		výkres č.:	**2.03**