




PŘED ZAPOČÍTÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:  
VODOROVNÁ VZDÁLENOST MEZI POVRCHY PŘÍPOJKY: OD KANALIZACE MIN. 1m, VODOVODU MIN. 0.5, EL. KABELŮ 0.6 m, SDĚLOVACÍCH KABELŮ 0.4 m  
SVISLÁ VZDÁLENOST PŘI KŘÍŽENÍ: KANALIZACE 0.5 m, VODOVODU 0.15 m, EL. KABELŮ 0.4 m; JINAK DLE ČSN 73 6005  
PŘI REALIZACI PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ DODRŽET OCHRANNÉ PÁSMO, DEFINOVANÉ ZÁKONEM Č. 458/2000 Sb. KTERÉ ČINÍ  
U NÍZKOTLAKÝCH A STŘEDOTLAKÝCH PLYNOVODŮ A PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK 1 m OD OBRYSU ZAŘÍZENÍ NA OBE STRANY.

## STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA A HUP JSOU STÁVAJÍCÍ

ZODP.PROJEKTANT :		KRESLIL :			
MIROSLAV ŠRÁMEK		MIROSLAV ŠRÁMEK			
INVESTOR :					
Dětský domov Dolní Čermná č. p. 74, 561 53 Dolní Čermná					
<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY RD č. p. 462 na p.p.č.st.934 v k. ú. DOLNÍ ČERMNÁ</b>				FORMÁT	A3
				DATUM	I. 2025
				ÚČEL	DSP
				ČÍS. ZAK.	2025/inv.
ČÁST PROJEKTU : D.1.2.3 PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ				MĚŘÍTKO :	Č. VÝKRESU :
VÝKRES :				1 : 100	D.1.2.3.2-02
SITUACE					