

S IZOLOVANÝM POTRUBÍM + DOBĚH PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE SE SÍTKOU PROTI HMYZU VENTILAČNÍ NEREZOVÁ VĚTRACÍ KRUHOVÁ MŘÍŽKA S KRYTKOU A ODKAPÁVACÍM JAZYKEM – BARVA ČERNÁ/PŘÍRODNÍ BÍLÁ POLOHA ZAŘÍZENÍ BUDE UPŘESNĚNA PODLE NÁVRHU KUCHYNĚ

UMÍSTIT DLE POTŘEBY VYBRANÉHO TYPU KRBOVÝCH KAMEN/VLOŽKY PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU PRO KRBOVÁ KAMNA/VLOŽKU NASÁVACÍ VENKOVNÍ PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE SE SÍTÍ PROTI HMYZU POTRUBÍ Ø125mm (50x250mm) DOPOJENO FLEXI POTRUBÍM NA HRDLO PŘÍVODU VENKOVNÍHO SPALOVACÍHO VZDUCHU KRBOVÁ KAMNA BUDOU VYBAVENA REGULACÍ (UZÁVĚREM) PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU SYSTÉM MŮŽE BÝT UPRAVEN PODLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBRANÝCH KRBOVÝCH KAMEN/VLOŽKY

- ODVODNÍ VZT POTRUBÍ Z POZINK. PLECHU

TEPELNÁ IZOLACE

POŽÁRNÍ IZOLACE

MEDIUM PROUDÍ Z/DO VYŠŠÍHO PATRA

MEDIUM PROUDÍ Z/DO NIŽŠÍHO PATRA

PŘÍVODNÍ PRVKY

ODVODNÍ PRVKY

TLUMIČ HLUKU

VENTILÁTOR DO MÍSTNOSTÍ SE SANITÁRNÍM ZAŘÍZENÍM

TALÍŘOVÝ ODVODNÍ VENTIL

PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ VENTILÁTOR

ZPĚTNÁ KLAPKA

POŽÁRNÍ KLAPKA

POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR

DVEŘNÍ MŘÍŽKA

PODŘÍZNUTÉ DVEŘE

400/400

DIMENZE HRANATÉHO POTRUBÍ

DN 200

DIMENZE KRUHOVÉHO POTRUBÍ

min. čpp

MIN. ČISTÁ PRŮTOČNÁ PLOCHA


c.mn.

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ

- POZNÁMKA
- VENTILÁTORY A VZ JEDNOTKY BUDOU PŘIPOJENY NA POTRUBÍ PŘES PRUŽNÉ MANŽETY
 - POTRUBÍ BUDE UKOTVENO PŘES ANTIVIBRAČNÍ PODLOŽKY K OMEZENÍ PŘENOSU VIBRACÍ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
 - POTRUBÍ BUDE KOTVENO DO KONSTRUKCÍ, KTERÉ NESOUSEDÍ S AKUSTICKY CHRÁNĚNÝM PROSTOREM.
 - V MÍSTNOSTECH S NUCENÝM ODVODEM VZDUCHU BUDOU OSAZENY DVEŘNÍ NEBO STĚNOVÉ MŘÍŽKY, PŘÍP. PODŘÍZNUTÉ DVEŘE (MIN. 20mm).
 - HLUKOVÉ IZOLOVANÉ POTRUBÍ U KAŽDÉHO VENTILÁTORU

- POZNÁMKY:
- POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST ROZHODUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JSOU STANOVENY V ČÁSTI D.4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, ZDE STANOVENÉ POŽADAVKY JSOU ZÁVAZNÉ!!!
 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY 131/2024 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT MĚŘENÍM NA OBJEKTU !
0.000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1NP

<div></div> <div><div>vs-studio s.r.o.</div><div>Komenského 324 563 01 Lanškroun IČ 17086370</div><div>tel. +420 739 466 837 e-mail. info@vs-studio.eu www.vs-studio.eu</div></div>	AUTOR NÁVRHU	PODPIS
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jan Hrdina, ČKAIT 0701021 Na Výsluní 504, 561 64 Jablonné nad Orlicí	PODPIS
	VYPRACOVAL Stanislav Tejkl	PODPIS
INVESTOR Dětský domov Dolní Čermná, č.p. 74, 561 53 Dolní Čermná		ČÍSLO ZAKÁZKY 140/2024
NÁZEV PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY RD č.p. 462, Dolní Čermná		
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 - RODINNÝ DŮM	DATUM VYHOTOVENÍ 20.11.2024	MĚŘITKO 1:50
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE D.2.4 vytápění, chlazení a vzduchotechnika	FÁZE PROJEKTU DPS	PARÉ ČÍSLO
NÁZEV DOKUMENTU PŮDORYS 1NP - VĚTRÁNÍ	OZNAČENÍ DOKUMENTU D.2.4.7	