







OPTIMA spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

Kreslil:	ING. Z. NEUDERT		<div>OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto Tel.: 465420911 e-mail: info@optima-vm.cz</div>	
Zpracoval:	ING. Z. NEUDERT			
Zodp.projektant:	ING. B. SHEJBAL			
Hlavní projektant:	ING. B. SHEJBAL			
Technická kontrola:	ING. B. SHEJBAL			
Kraj: Pardubický	Okres: Pardubice	Obec: Pardubice		
Investor: Pardubický kraj, Komenského nám.čp.125, 532 11 Pardubice			Stupeň:	Studie
Akce: MALÝ PARKOVACÍ DŮM V AREÁLU PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE			Zak. č.:	4861-24-1
			Arch. č.:	4192
			Datum:	10/2024
			Formát:	
Objekt:			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: POSOUZENÍ KAPACITY KŘÍŽOVATKY				E.4

Zadání do výpočtu

Posouzení kapacity křižovatky ulic Komenského a Kyjevská se zvýšením o dopravu z navrženého parkovacího domu.

Špičková hodinová intenzita v době 14:00 - 15:00 hodin (předpoklad nejvyššího počtu odjíždějících vozidel z parkovacího domu v době střídání směn zdravotnického personálu, administrativní zaměstnanci končí v cca 15:30) - 160 vozidel odjíždějících z parkovacího domu
- 100 vozidel 2. směny a návštěvy přijíždějící

Výpočet byl sestaven do přiložených tabulek. Kapacita křižovatky ulic Komenského a Kyjevská je pro navržený parkovací dům dostačující. Výpočet vyšel s rezervou bez nutnosti přikázaného odbočení vpravo.

Příloha: Protokol pro posouzení kapacity podle TP 188 – neřízené úrovně křižovatky

Vysoké Mýto 12.2024

Ing. Stanislav Netolický