



1

2



2



Beton ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

třídy C30/37 XC3, XA3 - Cl 0.2 - D_{max} 22 mm
- Agresivita způsobená CO2
- SVC dle ČSN 72 2104

OCEL B500B (10505)

KRYTÍ VÝZTUŽE - c_{min} : 60 mm
- c_{nom} : 75 mm

- VÝKAZ VÝZTUŽE JE PRO 1 ks PILOTY. VÝZTUŽ NUTNO VYNÁSOBIT

-PRO BETONÁŽ POD HLADINOU VODY VOLIT BETON S MIN. OBSAHEM CEMENTU 375 kg/m³,
(JINAK POUŽÍT BETON S MIN. OBSAHEM CEMENTU 325 kg/m³)

- ODCHYLKA OSY VRTU V HLAVĚ PILOTY OD PROJEKTOVANÉ POLOHY max. 0,05.d NEJVÝŠE VŠAK 100mm
- ODCHYLKA OD SVISLICE NEJVÝŠE 1:50, tj. 2%
- ODCHYLKA V HLOUBCE VRTU +0,1 m

- V ROZMÍSTĚNÍ NOSNÝCH PRUTŮ VÝZTUŽE ± 30 mm
- V ROZMÍSTĚNÍ KONSTRUKTIVNÍ (ROZDĚLOVACÍ) VÝZTUŽE V ± 60 mm
- VEVÝŠKOVÉM OSAZENÍ VÝZTUŽE + 2 PROFILY VÝZTUŽE

- ODCHYLKA VYBETONOVANÉ HLAVY PILOTY V ÚROVNI TERÉNU ± 20 mm
- V PŘÍPADĚ UTOPENÝCH HLAV PILOT SE URČUJE PŘEBETONOVÁNÍ INDIVIDUÁLNĚ

Jiná ověření:	Paré:		
Orientační schéma: 	Razítko oprávněné osoby: Podpis: _____ Datum: _____		
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
Stavebník / investor:		Pardubický kraj	
Adresa:		Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	
Zástupce investora:			
Adresa:			
Zhotovitel díla:		Prodin a.s.	
Adresa:		K Vápence 2745, Pardubice 530 02	
Kontakt:		T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz	
Zhotovitel části / objektu:		Prodin a.s.	
Adresa:		K Vápence 2745, Pardubice 530 02	
Kontakt:		T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Petr Prchal	Specialista:	Ing. Tomáš Král
Název stavby / akce:		Areál železničního depa v Dolní Lípce	
Adresa stavby:		obec Dolní Lipka	
Název části:		Stavebně konstrukční řešení	
Název objektu / dílčí části:		SO01 VSTUPNÍ OBJEKT	
Název přílohy:		VÝZTUŽ PILOT	
Název dílčí části přílohy:		Výkresová část	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:	
Ing. Tomáš Král		Kamil Dušek	
Kraj:		Měřítko: Jak je ukázáno	
Pardubický		Formáty: 420x420	
Dolní Lipka		TUDU:	
Označení investora:		Označení investora:	
Stupeň dokumentace:		OR-22-24401	
Část:		Zakázka:	
Objekt:		31/22/242.208	
Podobojt:		Označení části:	
Příloha:		SO 01-D.1.2	
Revize:		Označení objektu / komplexu:	
		SO 01	
		Číslo přílohy:	
		b-008	
		Stupeň dokumentace:	
		DPS	
		Smluvní datum zpracování:	
		25.02.2024	