



Zhotovitel díla:	Prodin a.s.			
Adresa:	K Vápenec 2745, Pardubice 530 02			
Kontakt:	T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz			
Zhotovitel části / objektu:	Prodin a.s.			
Adresa:	K Vápenec 2745, Pardubice 530 02			
Kontakt:	T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz			

Název stavby / akce:		Areál železničního depa v Dolní Lipce		Označení investora:		OR-22-24001	
Adresa stavby:		obec Dolní Lipka		Zakázka:		31/22/242.208	
Název části:		Voduchotechnika a vytápění		Označení části:		SO 06-D.1.4.	
Název objektu / dílů části:		OBJEKT VÝTOPNY		Označení objektu / komplexu:		SO 06	
Název přílohy:		Půdorys 1.NP		Číslo přílohy:		b-102	
Název dílů částí přílohy:		Zpracované přílohy:		Stupeň dokumentace:		DPS	
Odpovědný projektant:		Ing. Lukáš Dubavský		Měřítko:		1 : 50	
Ingred. Ziskán				Formáty:		1260x594	
Kraj:		Katastrální území:		UDU:		Smluvní datum:	
Středočeský kraj		Dolní Lipka (250958)				25.09.2024	
Kraj:		Středočeský kraj		UDU:		Smluvní datum:	
Středočeský kraj		Dolní Lipka (250958)				25.09.2024	

Pozice	Popis
1.1	Venkovní chladicí jednotka VRV systému o topném a chladicím výkonu 28 kW, příkon 7,13 kW, 25A, 400V, 77 dB
1.2	Parapetní jednotka vnitřní o tepelným výkonu 8 kW
2.1	Axiální ventilátor do kruhového potrubí: 400 mm (2500 m3/h; 60Pa, 268W; 230V; 12A) w/ regulátor otáček

VZT LEGENDA PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ	
Pozice	Popis
2.2	Regulační klapka průměr 400 mm se servopohonem
2.3	Regulační klapka 500x500 mm se servopohonem
2.4	Protidešťová žaluzie o rozměru 500x500 mm se sílkou proti hmyzu
2.5	Uzavírací klapka průměr 400 mm s ručním ovládním pomocí táhla

VZT LEGENDA KONCOVÝCH PRVKŮ	
Pozice	Popis
2.6	Protidešťová žaluzie pr. 400 mm