

PŮDORYS VODOVODU:

H1

HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25 - 30m
 $Q = 0,3 \text{ l/s} / 0,2 \text{ MPa}$
 650mm x 650mm x 285mm
 osa + 1300mm nad podlahou

DN32

KK32 - UZÁVĚR VODY V OBJEKTU
 KK20 + VK20 - PROPLACH PŘÍPOJKY VODY

PŘECHOD PE / OCEL POZINK

PE D63 x 5.8 - SDR11 - PE100RC

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
00	25.02.2024	Dokumentace pro provádění stavby	Ondřej Zikán

Stavebník / investor:

Pardubický kraj

Adresa:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zástupce investora:

JuDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

Adresa:

-

Zhotovitel díla:

Prodin a.s.

Adresa:

K Vápence 2745, Pardubice 530 02

Kontakt:

T: +420 466 055 111
E: info@prodin.cz

Zhotovitel části / objektu:

Prodin a.s.

Adresa:

K Vápence 2745, Pardubice 530 02

Kontakt:

T: +420 466 055 111
E: info@prodin.cz

Hlavní projektant (HIP):

Ing. Petr Prchal

Specialista:

Název stavby / akce:

Areal železničního depa v Dolní Lipce

Adresa stavby:

obec Dolní Lipka

Název části:

Zdravotně-technické instalace

Název objektu / dílčí části:

OBJEKT VÝTOPNY

Název přílohy:

Půdorys 1.NP - VODOVOD

Název dílčí části přílohy:

Odpovědný projektant:

Zpracovatel přílohy:

Ondřej Zikán

Ing. Petr Homoláč

Měřítko:

Formáty:

1 : 50

630x297

Kraj:

Katastrální území:

Pardubický

Dolní Lipka [629588]

TUDU:

Označení investora:

OR-22-24401

Zakázka:

31/22/242.208

Označení části:

SO 06-D.1.4.

Označení objektu / komplexu:

SO 06

Číslo přílohy:

b-003

Stupeň dokumentace:

DPS

Smluvní datum zpracování:

25.02.2024

Označení investora:

Stupeň dokumentace:

Část:

Objekt:

Podobjekt:

Příloha:

Revize: