



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- HU HLAVNÍ UZÁVĚR VÝMĚNÍKOVÉ (PŘEDÁVACÍ) STANICE - VENTIL NAVAŘOVACÍ DN40, PN25 - 2ks
- MT MĚŘIČ TEPLA SIEMENS ULTRAHEAT (typ určí dodavatel tepla EDPa.s.), vč. příslušenství
- RDT REGULÁTOR DIFERENČNÍHO TLAKU (typ určí dodavatel tepla EDPa.s.), vč. příslušenství
- HV<RV> HAVARIJNÍ (A REGULAČNÍ) VENTIL DN40, PN25 - 1 ks
- VT1 VÝMĚNÍK TEPLA DESKOVÝ PÁJNÝ NEREZ 350kW (140/50°C-80/60°C), vč. příslušenství - 1 ks
- VT2 VÝMĚNÍK TEPLA DESKOVÝ PÁJNÝ NEREZ 50kW (80/60°C- 55/10°C), vč. příslušenství - 1 ks
- R/S KOMBI ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ, MODUL 120, DL.2,0m, 3+1 topné okruhy, vč. příslušenství
- TV<TUV> NEPŘÍMOTOPNÝ BOJLER TV<TUV> STACIONÁRNÍ - 400 LITRŮ, vč. příslušenství
- OBĚHOVÁ ČERPADLA S ELEKTRONICKY ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI
- MIX 3CESTNÝ SMĚŠOVACÍ (ROZDĚLOVACÍ) VENTIL
- TV TERMOSTATICKÝ VENTIL TV (TUV) - MAX.T=55°C
- DOZ DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ
- JEDNOTLIVÉ POZICE - VIZ DETAILS A TZ

± 0,000 ■ STAV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

II. ETAPA-PROPOJENÍ ČÁSTI LIBUŠE

	vypracoval	Michal Kadlec	zak. č.	
	ověřil	Michal Kadlec	stupeň	DSP+DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	11.2021
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM S.J.Z PARDUBICE, Hlavní objekt školy a tělocvična, Štefánikova 325, Pardubice, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 820		formát	2A4
			měřítko	1:50
obsah	VÝMĚNÍKOVÁ (PŘED.) STANICE-PUDORYS VÝMĚNÍKOVÉ STANICE		část	D.1.4.1.1.
			č. výkresu	VS2/UT2