



Místnost						1.08-1.10	1.08	1.09		1.01-1.07	1.01	1.05			
Název	Přívod z RJ45	SV.1	SV.2	SV.3		SV-WC 1.	osoušeč rukou	el. splachovače	rezerva	SV-WC 2.	osoušeč rukou	osoušeč rukou	rezerva	Zásuvky	rezerva
Příkon kW						0,2	2,0	0,5		0,2	2,0	2,0		2,0	
Poznámka	Jištění 3x25A														

POZNÁMKA

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : 3NPE 50Hz 230/400V, TN-C-S
- OVLADAČE BUDOU UMÍSTĚNY VE VÝŠCE DLE STÁVAJÍCÍCH.
- POHYBOVÉ SENZORY BUDOU UMÍSTĚNY NAD OBKLADEM.
- STÁVAJÍCÍ INSTALACE NENÍ ZAKRESLENA.
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41:
- ZÁKLADNÍ OCHRANOU(ŽIVÝCH ČÁSTÍ): IZOLACÍ, KRYTEM
- OCHRANOU PŘI PORUŠE(NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
  - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
  - OCHRANNÝM UZEMĚNÍM
  - DOPLŇKOVOU OCHRANOU: -DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
  - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

**astalon** s.r.o.  
Hůrka 54, 530 02 Pardubice  
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Mgr. Petr Šroll	vypracoval: Mgr. Petr Šroll	kontroloval: Mgr. Petr Šroll	dokumentace: DPŠ
			číslo zakázky: Z2306
			datum: 07/2024
			měřítko: --
			formátů: 2xA
			změna: --
			část: D
			č. přílohy: 03
stavebník: <b>Střední průmyslová škola stavební Pardubice</b>			
zakázka: <b>SPŠ stavební Pardubice - rekonstrukce toalet a umýváren</b>			
objekt: SO 01 - Budova zázemí pro truhlárnu			
díl: D.1.4.g - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace			
výkres: <b>Zapojení rozvaděče RJ41</b>			