



- rozvody realizovány kabely CYKY ve zdivu dle ČSN 332130ed.2
- v místnosti s vanou realizováno doplňující pospojování dle ČSN 332000-7-701ed.2
- respektovány zóny dle ČSN 332000-7-701ed.2
- v rozvaděči R1 instalována hlavní ochranná přípojnice MET /spojeny místo rozdělení soustavy, uzemňovací přívod, popř. velké vodivé konstrukční celky/
- provedení komponent IP30, vyjma prvků označených IP44
- přesné umístění technologických prvků /plynové kotle, STA, klimatizace/ konzultovat s jejich dodavateli
- instalační výšky od podlahy
zásuvky - 250mm, koupelna 1250mm, kuchyň dle dispozice/
spínače - 1250mm

Legenda svítidel:
E1 - LED svítidlo přisazené 18W, IP30/3000K
E2 - LED svítidlo přisazené 18W, IP30/3000K, IPČ
E3 - LED svítidlo přisazené 18W, IP44/3000K
E4 - LED svítidlo přisazené 18W, IP44/3000K, IPČ

Hlavní projektant	Zodp.projektant	Vypracoval		
Ing.David Vostřák	Radek Tureček	Radek Tureček		
Kraj: Pardubický		Místo: Pardubice		
Investor: Pardubický kraj				
Akce: Dětské centrum Veská			Měřítko	1:50
rekonstrukce RD v Pardubicích-Svítkov			Zak.číslo	PR567/2024
Žižkova 64			Formát	A4
			Stupeň	DSP+DPS
			Datum	11.2024
výkres: Situační schéma rozvodu			Číslo výkresu	
rozvody NN, 2.NP			D1.4.07-6	