



POZNÁMKA:

- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY K NOVÝM HYDRANTOVÝM SKŘÍNĚM S VÝZBRUJÍ BUDE PROVEDEN Z POZINKOVANÉHO POTRUBÍ 5/4"
- STAVAJÍCÍ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S KONOPNOU HADICÍ BUDE DEMONTOVÁNA NOVÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ D25/30 BUDE OSAZENÁ NA PŮVODNÍM MÍSTĚ

LEGENDA ČAR

- ROZVOD PITNÉ VODY
- ROZVOD TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
- CÍRKULACE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY
- POZINKOVANÉ POTRUBÍ 5/4"

VYPRACOVAL:	Jiří Valach	KRESLIL:	Jiří Valach
KRAJ:	PARDUBICKÝ	OBEC:	ÚSTÍ NAD ORLICÍ
INVESTOR:	NEMOONICE, PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.		
AKCE:	KYLEVSKÁ 44, 532 03 PARDUBICE		
	ORLICKOÚŠTECKÁ NEMOONICE		
	HAVARURNÍ STAV ROZVODU TUV A SV		
	V BUDOVĚ "C" - NEUROLOGIE		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.N.P. - ZTI BUDOVA NEUROLOGIE		
DATUM:	3/2025		
ARCH.ČÍSLO:			
MĚŘÍTKO:	1:50		
Č. VÝKRESU:	D-1.4.		

Jiří Valach  
projektová činnost ve výstavbě  
Záchytka č.p. 89  
561 86 ZÁCHYTKA