

Město Jablonné nad Orlicí

nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Váš dopis čj.: JA/PROV/1282/2024
Ze dne: 07.03.2024
Naše čj.: JA/PROV/1313/2024/Chj
Počet listů: 1
Počet příloh/listů 1

Vyřizuje: Jan Chaloupka
Datum: 11.03.2024

MDS projekt s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

Vydání stanoviska: Souhlas s projektovou dokumentací

Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311, Mladkov-Jablonné n. O.

Z hlediska samosprávy v daném katastrálním území, s projektovou dokumentací **souhlasíme** za podmínky navrácení vedení VO v našem majetku do stavbou připravených chrániček dle Vašeho návrhu v PD. Před realizací stavby je nutné postupovat dle zaslaného vyjádření o existenci sítí dne 11.03.2024.

V případě potřeby doplnění stanoviska prosím kontaktujte:

Jan Chaloupka
465 461 561, 731 430 719
chaloupkaj@jablonneno.cz
Investiční referent

S pozdravem
Mgr. Roman Nožka
starosta města



Městský úřad Jablonné nad Orlicí, odbor provozních činností

nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí

tel.: 465 461 550, e-mail: podatelna@jablonneno.cz, www.jablonneno.cz, IČ: 00278963

Váš dopis čj.: JA/PROV/1282/2024
Ze dne: 07.03.2024
Naše čj.: JA/PROV/1312/2024/Chj
Počet listů: 1
Počet příloh/listů př.: 1
Spis./skart. znak a lhůta:

Vyřizuje: Jan Chaloupka
Datum: 11.03.2024

MDS Projekt s.r.o.
Forsterova 175
566 01 Vysoké Mýto
Ing. Jana Vostrčilová

Vydání vyjádření: Existence sítí ve správě města Jablonné nad Orlicí

Akce: Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311 Mladkov – Jablonné nad Orlicí

Most ev. č. 311-016 – Jablonné nad Orlicí

V dotčeném prostoru vyznačeném na přiložené situaci se nachází vedení v majetku města Jablonné nad Orlicí. Jedná se o elektrické vedení veřejného osvětlení, které je zakresleno v přiložené situaci k vyjádření.

Před započítím výkopových prací je **nutné v předstihu min. 7 dní**, kontaktovat správce veřejného osvětlení (firmu TeS Jablonné nad Orlicí s.r.o.), který Vám zajistí vytyčení polohy vedení.

Kontaktní osoba: p. Michal Křičenský, tel. 777 870 174

Před zásypem obnaženého vedení, nebo v případě poškození vedení, je **nutné kontaktovat** správce veřejného osvětlení, který provede kontrolu vedení a dále pak zápis o převzetí vedení.

V případě potřeby doplnění vyjádření mě prosím kontaktujte

S pozdravem

Jan Chaloupka
465 461 561, 731 430 719
investice@jablonneno.cz
Investiční referent

Jan Chaloupka
2024.03.11 09:13:40

Signér:

CN=Jan Chaloupka
C=CZ
O=MĚSTO JABLONNÉ NAD C
2.5.4.97=NTRCZ-00278963

Public key:
RSA/4096 bits

