



- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| DT | DŘEZ – dodávka ZDR             |
| U  | UMÝVADLO                       |
| WC | WC závěsné                     |
| Č1 | ČERPADLO, DODÁVKA ZTI          |
| Č2 | ČERPADLO, DODÁVKA VZT          |
| FC | FANCOIL, DODÁVKA VZT           |
| KJ | KAZETOVÁ JEDNOTKA, DODÁVKA VZT |

- POTRUBÍ KANALIZACE  
POTRUBÍ KANALIZACE – stěnový

ZAPRAVY STAVAJÍCICH POTRUBÍ BE ZÁVŔANOU DLE PRŔEDPOKLADU NEBYLI PODLE UMÍSTENÍ STAVAJÍCÍCH ZARÍŽOVÁNÍ PRŔEDMŔTŔ, NEBYLA PROVĚŘENA OBHLÍDKA NA MÍSTĚ STAVBY (NEBYLO MOŽNÉ DOSTAT SE DO JĚCH PROSTOR STAVBY) ANI NEBYLA K DISPOZICI DOKUMENTACE STAVAJÍCÍCH STAVU ŽTÍ.

MAPOVÁNÍ NOVÝCH ROZVODŔ SPRAŠKOVĚ KANALIZACE BUDU PROVĚŘENO NA STAVNÍCI STOUPAČKŔ SPRAŠKOVĚ KANALIZACE, RESP. V MÍSTĚCH, KDE TO NENÍ MOŽNÉ, BUDOU PROVĚŘENY NOVĚ STOUPAČKŔ A NOVĚ SVODNĚ POTRUBÍ V PODLAŽÍ (POD POZLAHOU) 1PP.

STAVAJÍCÍ ROZVODY OD RUSĚNÝCH ZARÍŽOVÁNÍ PRŔEDMŔT BUDOU DEMONTOVÁNY.

- VÝŠKY POTRUBÍ SE UPŘESNÍ DLE DISPOZICE ROZVODŮ VZT V PRŮBĚHU STAVBY
- REALIZACE ZDRAVOTECHNIKY JE TŘEBA KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI ZEJMÉNA SE STAVEBNÍMI OBJEKTY V SOULADU S REALIZAČNÍMI PROJEKTY PRO TYTO PROFESY
- ROZVODY ZTI PROVÁDĚT AŽ PO MONTÁŽI VZT

–NOVÉ ROZVODY BUDOU V CO NEJVĚŠÍ MĚŘE VEDENY VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH.  
–POTRUBÍ KANALIZACE JE NAVRŽENO Z TÍCHÉHO PP-HT  
–NEJVZDÁLENĚJŠÍ ZAŘÍZENÍ BUDOU OPATŘENY PRÍZVUŠŇOVACÍMI VENTILY NEBO NÁPOJENY NA HLAVI ČI VEDLEJŠÍ VĚTRACÍ POTRUBÍ

[illegible]