

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

PLP Projektstav, s.r.o.  
Rosice 336  
53834 Rosice

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2025/013474

VYŘIZUJE/LINKA  
Petra Kacálková/671

HRADEC KRÁLOVÉ  
1.4.2025

## Rohovládova Bělá - kanalizace - JIH

Dne 27.3.2025 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci (DSP, PLP Projektstav s.r.o., 03/2025) na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o výstavbu hlavních kanalizačních stok J a J.1 v obci Rohovládova Bělá, které gravitačně odvádějí přes navrhované kanalizační přípojky splaškové vody do centrální čerpací stanice odpadních vod ČSOV JIH.

Výtlačné potrubí z této čerpací stanice je zaústěno do koncové kanalizační šachty stávající kanalizace. Pro plánovanou výstavbu podél komunikace II/323 bude na dvou místech připraveno gravitační potrubí PVC-U DN250 pro možnost budoucího napojení bez zásahu do tělesa komunikace. Konec potrubí bude v tuto chvíli vodotěsně zaslepen. Celková délka kanalizace je 315 m v dimenzi DN 250, délka kanalizačního výtlaku PE D90 je 175 m. Součástí navržených stok gravitační kanalizace jsou také odbočky pro napojení přílehlých nemovitostí v počtu 13 kusů PVC-U DN160.

Investorem stavby je: Obec Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá čp. 32, PSČ 533 43.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_1180 - Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 658405, X: 1052281.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrženým záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje