



LEGENDA OPOZICOVANÉHO ZAŘÍZENÍ (dodávka ÚT):

- 1 - OBĚHOVÉ ČERPADLO - WILO YONOS MAXO 25/0,5-7, DN 25, PN 10, 120W, 230V, 0,9A
- 2 - TROJCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL - LDM RV 111/F, DN 25, Kv=16, PN 16 + SSC61
- 2 - KULOVÝ KOHOUT S HAVARIJNÍ FUNKCÍ DN 32, 230V

zodp. projektant: Ing. Pavel Voříšek		vypracoval: Ing. Pavel Voříšek		MARKON PCE s.r.o. Jana Palacha 324, 503 02 Pardubice tel+fax: 466-304-916 markon@markon.cz	
investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice		zak.číslo		4697	
Gymnázium Dašická - přístavba šaten a tech. zázemí haly SO 01 - úpravy objektu sportovní haly		arch.číslo		2015-050	
		druh PD		DPS	
		datum		21.01.2016	
		formát		2 A4	
měření a regulace		měřítko		1:50	
PŮDORYS		č. výkresu		D1.4d 2.03	