

R4

SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ STÁVAJÍCÍ – ÚPRAVA

TYP PROVEDENÍ: BF–U–4/96
 KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU: IP30
 KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU: IP20
 ROZMĚRY: 520x720x140
 DĚLENÍ: –
 NÁTĚR: TYPOVÝ
 OBSLUHA: PRAC. POUČENÝM
 PŘÍVOD(Y): DOLE
 VÝVODY: NAHORU

DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 45 min.

$U_n = 400 \text{ V}; I_n = 40 \text{ A}$
 $P_i = 20 \text{ kW}, P_p = 10,5 \text{ kW}$

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ PROSTŘEDÍ – VIZ PROTOKOL
 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ ODBORNOU KOMISÍ.


NAPĚŤVÁ SOUSTAVA : 3 PEN AC 50 Hz, 400 V, TN–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000–4–41ed.2

LIST : 1

LISTŮ: 4

autoriz. projektant		vypracoval			ČESKÁ REPUBLIKA		
Ing. arch. Miroslav Petráň		Ing. Vladislav Vízner			B•P PROJEKT		
					530 03 PARDUBICE		
investor		Ústřední úřad vlády ČR, Ministerstvo vnitra		tel.777 750 923, e-mail: petran@bp-projekt.cz			
akce		SPORTOVNÍ HALA DAŠICKÁ přístavba a nástavba			stupeň DSP	měřítko	NENÍ
SO 03 + SO 04 - přístavba					formát 3x A4	datum 01/2016	změna
výkres		Rozvaděč R4			č. kopie	č. výkresu	EL-03