



HROMOSVOD MUSÍ BÝT PROVEDEN PODLE ČSN EN 62 305-3 ed.2.  
OBJEKT ZARAŽEN DO LPS II.  
IZOLAČNÍ VZDÁLENOST 0,5m.

autoriz. projektant		vypracoval	
Ing. arch. Miroslav Petráň		Ing. Vladislav Vrzner	
investor		Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice	
akce	GYMNAZIUM DAŠICKÁ		stupeň DSP
	přístavba šaten a tech. zázemí haly		formát 4 A4
SO 03+SO04 - přístavba		datum 01/2016	změna
výkres	Hromosvod	č. kopie	č. výkresu EL-05