


ZAPOJENÍ SVORKOVNICE HOP :



LEGENDA ROZVÁDĚČŮ:

- ROZVÁDĚČ PRO S004 A S003
- VZT JEDNOTKA PODLE DOKUMENTACE VZT
- TRÍFÁZOVÝ VÝVOD
- TRÍFÁZOVÉ OBYVODY JSOU PROVEDENY KABELY CYKY POD OMÍTKOU, V PODLAHÁCH.

LEGENDA ZÁSUVKOVÝCH OBYVODŮ:

- ZÁSUVKA 230V/16A,
- ZÁSUVKOVÉ OBYVODY JSOU PROVEDENY KABLEM CYKY (CYK1) 3Cx2,5 POD OMÍTKOU A V PODLAŽE.
- ZÁSUVKY JSOU INSTALOVÁNY OSOU VE VÝŠCE 1,05m A 0,3m NAD PODLAHOU.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo místn.	Četl. místnosti	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop	Podlaha
113	ČISTÁ CHODBA	32,57	KERAMICKÁ DLAŽBA P01	OBKLAD KERAMICKÝ	BETON + NÁTER	SKL. 80 MM
114	OKUDOVÁ KOMORA	1,48	KERAMICKÁ DLAŽBA P01	OBKLAD KERAMICKÝ	BETON + NÁTER	SKL. 80 MM
115	ŠATNA	30,46	PVC	P03 OMÍTALENÝ NÁTER	BETON + NÁTER	SKL. 80 MM
116	UMÝVACÍ PŘEDSÍŇ	10,35	KERAMICKÁ DLAŽBA P01	OBKLAD KERAMICKÝ	BETON + NÁTER	PROTISKLUZIVNÁ DLAŽBA
117	SPROCH	10,88	KERAMICKÁ DLAŽBA P02	OBKLAD KERAMICKÝ	BETON + NÁTER	PROTISKLUZIVNÁ DLAŽBA
118	WC	1,08	KERAMICKÁ DLAŽBA P01	OBKLAD KERAMICKÝ	BETON + NÁTER	PROTISKLUZIVNÁ DLAŽBA
119	WC	1,08	KERAMICKÁ DLAŽBA P01	OBKLAD KERAMICKÝ	BETON + NÁTER	PROTISKLUZIVNÁ DLAŽBA
120	ŠATNA	31,92	PVC	P03 OMÍTALENÝ NÁTER	BETON + NÁTER	SKL. 80 MM
121	WC	4,18	KERAMICKÁ DLAŽBA P01	OBKLAD KERAMICKÝ	BETON + NÁTER	PROTISKLUZIVNÁ DLAŽBA
122	VAROVACÍ PROSTOR	65,67	PVC	OMÍTALENÝ NÁTER	BETON + NÁTER	SKL. 80 MM
123	ŠPANA CHODBA	28,79	KERAMICKÁ DLAŽBA P01	OBKLAD KERAMICKÝ	BETON + NÁTER	SKL. 80 MM
124	WC	3,96	KERAMICKÁ DLAŽBA P01	OBKLAD KERAMICKÝ	BETON + NÁTER	PROTISKLUZIVNÁ DLAŽBA
125	WC - PŘEDSÍŇ	0,90	KERAMICKÁ DLAŽBA P01	OBKLAD KERAMICKÝ	BETON + NÁTER	PROTISKLUZIVNÁ DLAŽBA
126	WC - MÝVACÍ	1,47	KERAMICKÁ DLAŽBA P01	OBKLAD KERAMICKÝ	BETON + NÁTER	PROTISKLUZIVNÁ DLAŽBA
107	ČISTÁ CHODBA	-	-	-	-	-
108	ŠPANA CHODBA	-	-	-	-	-

autoriz. projektant		vypracoval	
Ing. arch. Miroslav Petrůň		Ing. Václav Vízner	
investor		Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice	
akce	GYMNAZIUM DAŠICKÁ přístavba šaten a tech. zázemí haly		
SO 04 - přístavba šaten			
výkres			
Zásuvkové a 3fáz. obvody 1.n.p.		č. kopie	č. výkresu
			EL-02

ING. ARCH. MIROSLAV PETRŮŇ
ŠKROUPOVA 585
530 03 P A R D U B I C E
tel. 777 750 923, e-mail: petr@b-p-projekt.cz