RWE
The energy to lead

APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155
57201 Polička

naše značka	vyřizuje	datum
5001213780	Eva Strnadová	26.11.2015

Věc:
Realizace úspor energie - cestmistrovství Králíky

K.ú. - p.č.: Králíky

Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ SITUACI SDĚLUJEME Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

NTL přípojka pro č.p. 229, ul. Hradecká

Na základě předložené situace byl předán informační zákres v M 1:500.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od NTL plynovodní přípojky.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001213780 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Eva Strnadová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495060562
eva.strnadova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001213780 ze dne 26.11.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Králíky.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001213780 ze dne 26.11.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Králíky.

RWE Distribuční služby, s.r.o.



Měřítko: 1:500

str. 1 / 1

Vytvořil: strnadova

Datum: 26.11.2015

Popis:

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001213780 ze dne 26.11.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Králíky.

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
1:500



LEGENDA PLOCH:

OBJEKT VÝSTAVBY - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, GARÁŽE

LEGENDA ZNAČEK A ČAR:

KATASTRÁLNÍ MAPA - HRANICE PARCEL
KATASTRÁLNÍ MAPA - SLUČKOVÉ ČÁRY PARCEL
VSTUPY A VJEZDY NA POZEMEK
VSTUP — VSTUPY DO OBJEKTU

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- VODOVODNÍ ŘAD (ve správě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.)
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (v majetku stavebníka, předpokládaná trasa)
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ (v majetku stavebníka, předpokládaná trasa)
- NTL PLYNOVOD (v majetku RWE)
- PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN (v majetku stavebníka, předpokládaná trasa)
- NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN (v majetku ČEZ)
- PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN (v majetku ČEZ)
- PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ (v majetku ČESKÁ TELKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA a.s.)

NOVÉ SÍTĚ:

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ, napojení do stávající areálové dešťové kanalizace (v majetku stavebníka)

Název stavby:

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - CESTMISTROVSTVÍ KRÁLÍKY

Místo stavby: k.ú. Králíky, Hradecká 229, areál SÚS

Stavebník: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice**

Generální projektant:	**APOLO CZ s.r.o.**, Tyršova 155, 572 01 Polička		
Autor návrhu:			
HIP:	Ing. Josef Kánský		
Projektant:	Ing. Pavla Netolická		
Zodp. projektant:	Ing. Martin Kozáček		
Kraj:	Pardubický	Formát: 2x A4	Číslo zakázky: P2815
Stav. úřad:	Králíky	Revize: 00	Datum: XI/2015
Stupeň PD:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		

APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155,
572 01 Polička
+ 420 461 722 204
apolo@apolocz.cz
www.apolocz.cz

Autorizační razítko:

Část: **C - SITUACE STAVBY**	Označení přílohy: **C.02**	Číslo paré:
Obsah přílohy: **KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES**	Měřítko: **1:500**	

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001213780 ze dne 26.11.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Králíky.

KATASTRÁLNÍ SITUACE
1:1000

MAPA S VYZNAČENÍM MÍSTA STAVBY



LEGENDA PLOCH:

- OBJEKT VÝSTAVBY - GARÁŽE - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, GARÁŽE
- AREÁL SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE

LEGENDA ZNAČEK A ČAR:

- KATASTRÁLNÍ MAPA - HRANICE PARCEL
- KATASTRÁLNÍ MAPA - SLUČKOVÉ ČÁRY PARCEL
- VSTUPY A VJEZDY NA POZEMEK

Název stavby:

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - CESTMISTROVSTVÍ KRÁLÍKY

Místo stavby: k.ú. Králíky, Hradecká 229, areál SÚS

Stavebník: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice**

Generální projektant:	**APOLO CZ s.r.o.**, Tyršova 155, 572 01 Polička	**APOLO CZ s.r.o.** Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz	Autorizační razítko:
Autor návrhu:			
HIP:	Ing. Josef Kánský		
Projektant:	Ing. Pavla Netolická		
Zodp. projektant:	Ing. Martin Kozáček		
Kraj:	Pardubický	Formát: 2x A4	Číslo zakázky: P2815
Stav. úřad:	Králíky	Revize: 00	Datum: XI/2015
Stupeň PD:	**DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ**		

Část: **C - SITUACE STAVBY**	Označení přílohy: **C.01**	Číslo paré:
Obsah přílohy: **SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ**	Měřítko: **1:1000**	

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001213780 ze dne 26.11.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice č.p. 98 , 53353 Pardubice. K.ú.: Králíky.

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
1:500



LEGENDA PLOCH:

OBJEKT VÝSTAVBY - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, GARÁŽE

LEGENDA ZNAČEK A ČAR:

KATASTRÁLNÍ MAPA - HRANICE PARCEL
KATASTRÁLNÍ MAPA - SLUČKOVÉ ČÁRY PARCEL
VSTUPY A VJEZDY NA POZEMEK
VSTUP — VSTUPY DO OBJEKTU

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- VODOVODNÍ ŘAD (ve správě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.)
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (v majetku stavebníka, předpokládaná trasa)
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ (v majetku stavebníka, předpokládaná trasa)
- NTL PLYNOVOD (v majetku RWE)
- PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN (v majetku stavebníka, předpokládaná trasa)
- NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN (v majetku ČEZ)
- PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN (v majetku ČEZ)
- PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ (v majetku ČESKÁ TELKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA a.s.)

NOVÉ SÍTĚ:

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ, napojení do stávající areálové dešťové kanalizace (v majetku stavebníka)

Název stavby:

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - CESTMISTROVSTVÍ KRÁLÍKY

Místo stavby: k.ú. Králíky, Hradecká 229, areál SÚS

Stavebník: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice**

Generální projektant:	**APOLO CZ s.r.o.**, Tyršova 155, 572 01 Polička		
Autor návrhu:			
HIP:	Ing. Josef Kánský		
Projektant:	Ing. Pavla Netolická		
Zodp. projektant:	Ing. Martin Kozáček		
Kraj:	Pardubický	Formát: 2x A4	Číslo zakázky: P2815
Stav. úřad:	Králíky	Revize: 00	Datum: XI/2015
Stupeň PD:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		

APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155,
572 01 Polička
+ 420 461 722 204
apolo@apolocz.cz
www.apolocz.cz

Autorizační razítko:

Část: **C - SITUACE STAVBY**	Označení přílohy: **C.02**	Číslo paré:
Obsah přílohy: **KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES**	Měřítko: **1:500**	