POHLED OD SEVEROZÁPADU – NÁVRH



POHLED OD ZÁPADU – NÁVRH



POHLED OD ZÁPADU – NÁVRH TERASY



LEGENDA POVRCHŮ:

Stávající omítka vápenná štuková – důkladné původní nátěry, ochranné vrstvy a štuk v předpokládaném rozsahu 100 %, otlouct nesoudržné nebo jinak poškozené omítky v předpokládaném rozsahu 20 % ploch, očistit povrch tlakovou vodou, doplnit nové vápenné omítky s pojivem z NHL 3,5 přirozené hydraulického vápna a technologickým provedením a strukturou podle okolních omítek ponechávaných, povrch opatřit novým vápenným štukem, podkladním vápenným nátěrem bílým a vrchním vápenným nátěrem barevně tónovaným.

Nová omítka vápenná štuková s trassem – otlouct nesoudržné nebo jinak poškozené omítky v předpokládaném rozsahu 100 % ploch, očistit povrch tlakovou vodou, a více zasáhlejších míst provést odsolení zdiva pomocí obětované omítky, a po jejím otlučení nanést novou vápennou omítku s trassem s technologickým provedením a strukturou podle okolních omítek ponechávaných, povrch opatřit novým vápenným štukem, podkladním vápenným nátěrem bílým a vrchním vápenným nátěrem barevně tónovaným.

Podrobný technologický postup a rozsah aplikace vápenných omítek s trassem – viz část D.1.4.7. Sanace vlhkého zdiva.

Nová úprava boků a čel zábradelních zdí u vnějšího schodiště provedená ve skladbě:
- nová nadezdívka z pálených pálených cihel na vápenocementovou zdící maltu
- penetrace + sulfátodolná stěrka – 1. vrstva
- vyrovnávací tmel do první vrstvy stěrky
- sulfátodolná stěrka – 2. vrstva
- sulfátodolný prostředek pod omítku
- sanační pásmo min. tl. 15 mm
- sanační omítka min. tl. 15 mm
- sanační štuk
- podkladní vápenný nátěr bílý
- vrchní vápenný nátěr barevně tónovaný

Stávající režné zdivo z lomového kamene v podkožených plochách v předpokládaném rozsahu 20 % takto vymezených ploch rozebrat do proměnné hloubky 200 mm pod líc zdiva a zpětně vyzdít s použitím původních kamenů očištěných tlakovou vodou a kladených do vápenocementové malty MVC 2,5. Líc nově přesprávnat měkkou vápennou maltou s pojivem z NHL 3,5 přirozené hydraulického vápna a s plnivem z plavé vhodné barevnosti.

Ponechávané části hlavic komínů z režného zdiva – vyškrábat stávající spárování do hloubky cca 30 mm a celý povrch nově přesprávnat měkkou vápennou maltou s pojivem z NHL 3,5 přirozené hydraulického vápna a s plnivem z plavé vhodné barevnosti a chráněným povrchovou impregnací.

Části hlavic komínů z režného zdiva ve špatném technickém stavu – vybourat rozvolněné nebo jinak poškozené cihly a hlavici nově vyzdít podle původního tvarového provedení, cihly použít stávající nabourané přetrvané, v dobrém technickém stavu, zbavené zbytků maltoviny a očištěné tlakovou vodou, chybějící cihly doplnit z bouraných částí komínů na objektu č.p. 8. Povrch nově přesprávnat měkkou vápennou maltou s pojivem z NHL 3,5 přirozené hydraulického vápna a s plnivem z plavé vhodné barevnosti a chráněným povrchovou impregnací.

Části hlavic komínů z režného zdiva ve špatném technickém stavu – vybourat rozvolněné nebo jinak poškozené cihly a hlavici nově vyzdít podle původního tvarového provedení, nové cihly použít licové klínkový českého formátu 290x140x65 mm v odstínu červená hnavá. Povrch nově přesprávnat měkkou vápennou maltou s pojivem z NHL 3,5 přirozené hydraulického vápna a s plnivem z plavé vhodné barevnosti a chráněným povrchovou impregnací.

Stávající pískovcové prvky restaurátorský opravit – způsob a technologii opravy upřesní restaurátor s požadovanou licencí.

Úprava nadezdívek zábradelních zdí u vnějšího schodiště do č.p. 8:
- krycí betonová mazanina z betonu třídy C25/30 XC4 tl. 80 mm vyspádovaná podle špiek v pádoryse
- penetrace + sulfátodolná stěrka – 1. vrstva
- vyrovnávací tmel do první vrstvy stěrky
- sulfátodolná stěrka – 2. vrstva
- vyhlazení a vyrovnání podkladu pod štuk speciální maltovou směsí
- podkladní vápenný nátěr bílý
- vrchní vápenný nátěr barevně tónovaný

Nová střešní krytina z pálených bobrovek v odstínu přírodní červeň kladených na korunové krytí (řídké latování).

Nové dřevěné prvky s hoblovanými pohledovými hranami, chemicky ošetřené do třídy ohrožení 3 a opatřené 2x nátěrem ochrannou olejovou lazurou na dřevo určenou do vnějšího prostředí.

Původní ponechávaná hladká krytina z měděného tabulového plechu.

Nová hladká krytina z měděného tabulového plechu na drážky – výměna z důvodu zpřístupnění krovu věže a náhrada poškozeného zaatikového žlabu – podrobněji viz výkres Střecha.

Nová střešní krytina z pálených bobrovek v odstínu přírodní červeň kladených na korunové krytí (řídké latování) s vodotěsným podstřešním – podrobněji viz výkresy Řezy A–A, B–B, C–C, Řezy D–D, E–E a Střecha.

LEGENDA HMOT:

Nové zdivo provedené z pných pálených cihel P10 zdných na vápenocementovou maltu MVC 1.

Nové základové pasy provedené z prostého betonu tř. C25/30 XA1.

Nové piliry a konstrukce nenesené z ostatních stavebních materiálů.

Barevné řešení omítaných ploch:
Objekt čp. 6 a 7: – věž: bílá lomená šedou
– vnější fasáda: střední okr
Objekt čp. 8: – vnější fasáda: střední okr

Poznámka: Skutečná barevnost fasádního nátěru, omítek a spárování bude schválena v průběhu stavby zástupci památkové péče na základě vyhodnocení provedených zkušebních vzorků.

Poznámka: Jestliže se v dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jiná organizační složka, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že projektant nebyl jinak schopen popsat vymezenou část předmětu projektu s použitím dalších specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech projektant umožňuje dodavateli použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

0 1,0m

POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY:

P1 Demontovat stávající nefunkční ocelovou konzolu elektrického vedení bez náhrady.

P2 Statické zajištění trhliny pomocí kleťtin dl. 1,0 m ze speciální spárání nerezové oceli Ø 6 mm vlepených pomocí speciálního polymercementového tmelu do vyfrézovaných drážek 55x10 mm ve zdivu s přesahem 500 mm na každou stranu od trhliny – více viz Technická zpráva.

P3 Nově plné kamenné stupně z kvalitního pískovce, ukládané na bočních zábradelní zdi zděné z pných pálených cihel na betonovém základu – podrobněji viz Technická zpráva.

P4 Zrevidovat a případně obnovit kotvení stávajícího ocelového žebříku, hrubým mechanickým přeboušením odstranit korozi, prach a ostatní nečistoty, na povrch aplikovat chemický bezoplachový odrezovač se stabilizačním pasivačním účinkem a nanést 1x základní a 2x krycí syntetický nátěr v odstínu bílá lomená šedou.

P5 Zazdít stávající nefunkční výústění odvětrání.

P6 Rekonstrukce stavitelného řešení oblouckového štítu – odbourání a snížení koncové části štítu, úprava korun zdiva a obnova omítky.

P7 Prezentace zazděných původních chrliček v omítce (počtu, velikost a počet upřesní projektant v rámci autorského dozoru po odhalení otvorů z postaveného lešení v průběhu stavby).

P8 Obklad provést z hoblovaných prken min. šířky 180 mm (prkna by neměla být stejně široká), spáry překrýt lištou se snížennými hranami a spodní konce prken ozdobně seříznout – celkové řešení provést podle stávající konstrukce.

P9 Celá provedena z hoblovaných fošen tl. 40 mm s vyříznutým otvorem se snížennými hranami, otvor chránit nekorodujícím pletivem připevněným z vnitřního líce k fošně.

P10 Nově instalovaná vnější nástěnná osvětlovací tělesa – provedení bude upřesněno v samostatné projektové dokumentaci jako součást návrhu interiéru.

P11 Nový odvodňovací žlab z litého betonu tř. C25/30 XC4 XA1 vyztužený svařovanou sítí z drátů Ø 5 mm velikost ok 100x100 mm, šířka žlabu 500 mm, tloušťka na okrajích 150 mm, ve střední části v nejužším místě 100 mm. Žlab provést na znutřního štěrkové lože tl. 100 mm a urovnaný podkladě z odkopané zeminy, hloubkou zapuštění navázat na okolní terén, spád provést podle přirozeného sklonu terénu.

SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK Svitkovova 441/9 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ	KRAJ	PARDUBICKÝ	ČÍSLO PARÉ
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	PARDUBICE 717657	
mobil 775 777 810 e-mail info@reco.cz	OBJEDNATEL	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 53211 PARDUBICE	
	AKCE	PARDUBICE, PŘÍHRÁDEK Č.P. 6–8	STUPEŇ DPS
			FORMÁT 10 x A4
AUTOR ING. PETR ROHLÍČEK			MĚŘ. 1:100
VED. PROJ.			DATUM 12/2016
ZOD. PROJ. ING. JAN ČERNÝ	VÝKRES	POHLEDY OD SZ A Z – NÁVRH	PROF. D.1.1. VÝK.Č. 2.17
KONTROLA ING. PETR ROHLÍČEK			
SPOLUPRÁCE			