


# PASPORTIZACE PORUŠENÍ – PŮDORYS M 1:50

## VÝKAZ TRHLIN :

Trhliny určené k sešití a zednickému zapravení ... délka celkem 55 bm.

Trhliny určené pouze k zednickému zapravení ... délka celkem 16 bm.

Trhliny v podlaže určené k zalití a zapravení ... délka celkem 33 bm.



LEGENDA :

Trhliny, směr stoupání trhin, rozvěření trhliny

↓

**KL, STR** Trhlina v klenbě, ve stropě

POD Trhlina v podlaže, svislá


Trhlna veľká

LEGENDA :

Stávající ŽB převázka.

↵↻  
Stávající mikropiřota a její řklon, Ø89/10, řelka 8m, kořen 5m.

**BETON C20/25 XC2**  
**OCEL R 10 505, KARI**  
**Krytí 35mm**

ZODP. PROJ.		Ing. M. Špička	
PROJEKTANT		Ing. M. Špička, Ing. R. Špičkovď	
Objednatel: Gymnázium, T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ:00401081			
STAVBA	MÍSTO STAVBY: Ústí nad Orlicí		
<b>GYMNÁZIUM ÚSTÍ NAD ORLICÍ – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU VSTUPU</b>			
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVEDENÍ STAVBY			
PASPORTIZACE PORUŠENÍ – PŮDORYS			
ČÍSLO PŘÍLOHY		D.02	