

AZ OPTIMAL s.r.o.  
Ing. Václav Hromek  
Presy 853  
538 21 Slatiňany

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje: Petr Menšík

Telefon: 467 043 812

Fax:

E-mail: pmensik@eop.cz

Datum: 15.5.2017

### Vyjádření správce sítí k PD pro stavební řízení.

Název stavby	Oprava povrchu dvora prvního vnitrobloku budovy B krajského úřadu, nám. Republiky č.p. 12, Pardubice – Zelené Předměstí
Projektant	AZ OPTIMAL s.r.o.
Předložená část PD (SO)	A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C.2. KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 1:250, D.2.2 Situace zpevněných ploch M 1:200, D.2.3 Situace inženýrských sítí M 1:200, D.2.4 Vzorové příčné řezy M 1:50
Číslo projektu	166-17-DSP+PDPS
Datum zpracování PD	04/2017
Stupeň projektu	DSP+PDPS
Investor	Pardubický kraj
Číslo vyjádření EOP:	164 - 17

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme:

Při realizaci uvedené stavby **dojde ke styku** se zařízením v majetku Elektrárny Opatovice a.s. (dále jen EOP):

- sekundární potrubí - předizolované v zemi
- sdělovací kabel

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v dotčeném území může nacházet zařízení jiných vlastníků. Případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozované zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb respektovat ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87. Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného nesmí

dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu. **Ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení činí 2,5 m po stranách krajního vedení.**

- **V ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení v majetku EOP nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována stavební technika.**
- **Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi.**
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně. Nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
- V případě křížení a souběhu musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení EOP.
- Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 467 043 812, e-mail: pmensik@eop.cz (technik SZT) nebo 800 100 840 (dispečer EOP). Pro upřesnění polohy a hloubky uložení rozvodného tepelného zařízení doporučujeme ověřit jeho polohu kopanými sondami.
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841.
- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
- Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení.
- Při dodržení výše stanovených podmínek proti předložené PD nemáme námitek.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci, která byla žadatelem předložena a pro rozsah prací na ní vyznačených. Při změně nebo po dokončení dalšího stupně projektové dokumentace požaduje EOP tuto předložit k opětovnému odsouhlasení. Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data vydání.