

VĚNEC **V1** - dl. 27,8 m

M 1:20



VÝKAZ VÝZTUŽE

OZN. PRVKU	PROFIL	DÉLKA [m]	POČET [ks]	DÉLKA CELKEM [m]	HMOTNOST [kg/m]	HMOTNOST CELKEM [kg]
1	Výztuž Ø R12 mm	6,00	19	114,00	0,888	101,23
2	Výztuž Ø R12 mm	2,00	11	22,00	0,888	19,54
A	Třmínek Ø R6 mm	0,72	112	80,64	0,222	17,90
	Hmotnost celkem					138,7

** Výztuž ve výkazu je uvedena dle přesných geometrických rozměrů bez započítání prořezu a ztratného !*

UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ STROUPACÍHO POTRUBÍ KONTROLOVAT DLE PD ZDRAVOTECHNIKY !!!

BETON: C 25/30 XC1
OCEL VÝZTUŽE: B 500B (10 505(R))
MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE (Cnom): 25 mm

LEGENDA

- Ztužující věnce - viz. "Stavebě-konstrukční řešení"
- Ztužující věnce nad příčkami tl. 190 mm

± 0,000 = 357,28 m.n.m Bpv

HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	PK Adamec, s.r.o. KOMENSKÉHO 42/1, 561 51 LETOHRAD, IČO: 274 82 456	
ING. JIŘÍ ADAMEC		ING. M. ŠKOPEK				
MÍSTO STAVBY:	LETOHRAD					
INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE				FORMÁT	6 x A4
STAVBA:	**Průmyslová střední škola Letohrad**				DATUM	04/2017
	- výstavba dílen a odborných učeben				ÚČEL	PDPS
	SO 01 - Nová budova				ČÍSLO ZAKÁZKY	PK-16-1006
					ARCH. ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU:	ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC NAD PŘÍČKAMI V 2.NP				MĚŘÍTKO: **1 : 50**	Č. VÝKRESU: **D.1.1.1.2.15**