



EL. SÍŤ : 3 NPE 230/400V 50 Hz AC TN-S
OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM,
ZVÝŠENÁ POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

OBSAH POZNÁMKY: VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBI - V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACE PLATÍ: A. VÝKRESY DETAILNĚJŠÍHO MĚŘÍTKA MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY MENŠÍHO MĚŘÍTKA B. TEXTOVÁ UŘEŠENÍ MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY - VŠEČERÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ. STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM. - PRO PLNĚNÍ VEŠKERÝCH ZAKÁZEK SE POUŽÍVÁ POUZE KVALITATIVNÍ A TECHNICKY ODPOVĚDNÝCH ŘEŠENÍ !	
NÁZEV AKCE:	
Obchodní akademie Chrudim - rekonstrukce učeben IT a přírodních předmětů	
MÍSTO STAVBY: Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim	
INVESTOR: Obchodní akademie Chrudim Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim Zastoupený: Ing. Zdeněk Vichrová tel.: +420 469 660 374 email: oa@chrudim.cz	
ZPRACOVATEL ČÁSTI: Norbert Eigel	
tel.: - 603 16 39 23 e-mail: eigel.elektro@seznam.cz	
STUPEŇ: DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ČÁST: D.1.4.E. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
VÝKRES: MÍSTNOST Č.1.06-ZÁSUVKOVÉ ROZVODY	
VYPRACOVAL: Norbert Eigel	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.E3
VERZE: 1 : 25	DATUM: 02/2017
RAZITKO A PODPIS:	PARE: