





- N1  NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- 25/S2  SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
-  SPÍNAČ ŘAZENÍ 6
-  STMÍVAČ

EL. SÍŤ : 3 NPE 230/400V 50 Hz AC TN-S
OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM,
ZVÝŠENÁ POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

OBECNÉ POZNÁMKY:
VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI
DOKUMENTACE PLATÍ:
A. VÝKRESY DETAILNĚJŠÍHO MĚŘÍTKA MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY MENŠÍHO MĚŘÍTKA
B. TEXTOVÁ URČENÍ MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY
- VEŠKERÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ. STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
- PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ

NÁZEV AKCE:
**Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů**

MÍSTO STAVBY:
Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
INVESTOR:
Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
- Norbert Eigel
tel.: - 603 16 39 23
e-mail: eigel.elektro@seznam.cz

STUPEŇ:
**DPS
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

ČÁST:
D.1.4.E. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

VÝKRES:
MÍSTNOST Č.1.06-UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

VYPRACOVAL:
Norbert Eigel
MĚŘÍTKO:
1 : 50
RAZÍTKO A PODPIS:
ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.4.E.8
DATUM:
02/2017
PŘÍKAZ:
PŘÍKAZ