



EL. SÍŤ : 3 NPE 230/400V 50 Hz AC TN-S  
OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM,  
ZVÝŠENÁ POSPOJOVÁNÍM,PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

OBECNÉ POZNÁMKY:  
VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ  
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI  
DOKUMENTACE PLATÍ:  
A. VÝKRESY DETAILNĚJŠÍHO MĚŘÍTKA MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY MENŠÍHO MĚŘÍTKA  
B. TEXTOVÁ URČENÍ MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY  
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ. STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ I NVESTOREMA A PROJEKTANTEM.  
- PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ !

NÁZEV AKCE:  Obchodní akademie Chrudim - rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů		STUPEŇ:  DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
MÍSTO STAVBY: Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim		ČÁST:  D.1.4.E. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
INVESTOR: Obchodní akademie Chrudim Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová tel.: +420 469 660 374 email: oa@chrudim.cz		VÝKRES:  TRASY NAPÁJENÍ ROZVÁDĚČŮ	
ZPRACOVATEL ČÁSTI:  Norbert Eigel  tel.: - 603 16 39 23 e-mail: eigel.elektro@seznam.cz		VYPRACOVAL: Norbert Eigel MĚŘÍTKO: 1 : 100	ČÍSLO VÝKRESU:  D.1.4.E10  DATUM: 02/2017
		RAŽÍTKO A PODPIS:  	