Rozvodná soustava 3 PE, N AC 50Hz 230/400V TN-C-S



Přívod:Vrchem
Vývod: Spodem, Vrchem

NÁPLŇ ROZVADĚČE:
1x Hlavní vypínač
4x Jistič 6A B/3
1x Jistič 10A B/1
3x Jistič 10A B/3
16x Jistič 16A B/1
13x Jistič 16A B/3
9x Jistič 32A B/3
7x Proudový chránič 30mA/40A 4-pól
1x Jističochránič 30mA/10A B/1
2x Jističochránič 30mA/16A B/1
7x Proudový chránič 4-pól
1x Svodič přepětí FLP12,5V/3
17x Stykač

ApA ARCHITEKTONICKO-PROJEKTOVÝ ATELIÉR VAMBERK, s.r.o. PROJEKTOVÉ A VÝTVARNÉ PRÁCE - REALITNÍ KANCELÁŘ INŽENÝRSKÁ ČINNOST - KOUPĚ A PRODEJ ZBOŽÍ SMETANOVO NÁBŘEŽÍ 180 517 54 VAMBERK IČ: 64255727 TEL.: +420 494 534 151 DIČ: CZ 64255727 e-mail: apa-vamberk@volny.cz	KRESLIL:	ING. HORÁK LUKÁŠ	
	VYPRACOVAL:		
	ZODP. PROJEKTANT:	ING. STANISLAV LEJSEK	
	KONTROLOVAL:		
	KRAJ: PARDUBICKÝ	MU.: HOLICE	
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 53002 PARDUBICE	STAVEBNÍ ÚŘAD: HOLICE		
MÍSTO STAVBY: k.ú. HOLICE V ČECHÁCH	FORMÁT:		PARÉ Č.
NÁZEV: STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ HOLICE MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU A PRAXE	DATUM:	5/2017	
	STUPEŇ:	PDPS	
	Č.ZAKÁZKY:	H01/2017	
OBJEKT: D	ARCH. Č.:	0600172	
ČÁST: D.1.4 EI: ELEKTROINSTALACE	KÓTY V:	mm	
DRUH DOKUMENTU: SCHÉMA ROZVODNICE RK1	ZMĚNA:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.4.EI.04