

Vážený pan  
Ing. Antonín Nádvorník  
Zámecká 252/5  
568 02 Svitavy

Vystaveno ve Svitavách dne: 27.4. 2017

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od vystavení

**Č.j. SPOTS/099/17**

**Věc**

**Souhrnné stanovisko - vyjádření SPORTES Svitavy s.r.o., úsek Technické služby**

**Akce: „Transformace DNR Svitavy, Hlavní, Svitavy“**

**Účel: Vyjádření k existenci sítí**

### **Vyjádření k veřejné zeleni**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází veřejná zeleň. V nedávné době byly na dotčených pozemcích vysazeny v rámci uložené náhradní výsadby panu Hartmanovi mladé stromy. Stromy jsou v současné době v péči a odpovědnosti pana Hartmana. Přesadbu stromů je nutné dohodnout s p. Hartmanem..

Na ploše se dále nacházejí vzrostlé stromy, které byly v roce 2015 ošetřeny v rámci dotačního titulu Regenerace veřejně přístupné zeleně města Svitavy. Jednou z podmínek dotace je i 10-ti letá udržitelnost projektu, což znamená, že po tuto dobu **nesmějí být ošetřené stromy pokáceny ani poškozeny.**

### **Do projektové dokumentace požadujeme uvést tyto podmínky pro realizaci:**

- a) Projektová dokumentace jednoznačně ve výkresové části znázorní přístup osob a techniky na staveniště.
- b) Zhotovitel po dohodě se správce zeleně před zahájením prací v terénu vyznačí koridor pro pohyb techniky ve veřejné zeleni. Koridor bude vytýčen pomocí kolíků o výšce min 1,2 m nad zemí a výstražné červenobílé pásy. Zhotovitel po celou dobu stavby odpovídá za respektování vytýčeného koridoru a za funkční stav vytýčení ( průběžné kontroly a opravy ).
- c) Zhotovitel před zahájením prací vybuduje ochranu stávajících mladých i vzrostlých stromů jejich ohrazením z dřevěných latí a to do výšky min. 1,5 nad zemí. Minimální půdorys ohrazení bude 3 x 3 m.
- d) Zařízení staveniště bude zřízeno přednostně mimo veřejnou zeleň.
- e) Místo pro zařízení staveniště bude jednoznačně vyznačeno v projektové dokumentaci pro stavební povolení. Místo pro zařízení staveniště bude vytvořeno v min. vzdálenosti 4 m od stávajících stromů a bude po celou dobu stavby vyznačeno ohrazením z latí. Zhotovitel po celou dobu stavby odpovídá za respektování vytýčeného koridoru a za funkční stav vytýčení ( průběžné kontroly a opravy ).

1. Před zahájením prací po předchozí domluvě se správcem zeleně ( Radim Klíč, tel. 736 752 635 ) nebo zástupcem MěÚ Svitavy, OŽP ( Ing. Renata Karlíková, tel. 461 550 242 ) bude dotčená plocha protokolárně předána
2. V průběhu prací bude zhotovitel důsledně dbát na ochranu zeleně mimo vyznačený koridor. Mimo vyznačený koridor nebude zřizováno zařízení staveníště, nebudou parkovány stroje a vozidla.
3. Po dokončení prací: veškerá dotčená zeleň bude uvedena do původního stavu – budou beze zbytku uklizeny veškeré stavební materiály, odpady, dotčené travnaté plochy budou znovu obnoveny a protokolárně předány zpět do užívání po provedení 1. pokosení

Se žádostí o vyjádření je třeba se dále obrátit na odbor životního prostředí Městského úřadu ve Svitavách.

Klíč Radim, technik VZ



### **Vyjádření k místním komunikacím (MK)**

Ve Vašem uvedeném zájmovém území se nenachází MK ve správě SPORTES Svitavy s.r.o.

*K předložené projektové dokumentaci nemáme připomínky.*

Technik MK: ing. Šerý Alois



Votroubek Bohuslav



### **Vyjádření k veřejnému osvětlení (VO)**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení včetně stožárů se svítidly ve správě SPORTES Svitavy s.r.o. Před zahájením stavebních prací musí být podzemní kabelové vedení VO vytýčené (provádí firma SPORTES Svitavy s.r.o., pan Jaroslav Macek, tel. 603475157, který vyhotoví zápis o vytýčení podzemních vedení). Při odkrytí kabelu VO je povinností investora nebo firmy odpovědné za provádění prací, přizvat technika VO SPORTES ke kontrole. Bez zápisu o provedené kontrole nelze provést zához kabelového vedení.

**Uložení kabelu v zemi musí splňovat ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13 tab. 52HN10. Kabel VO, který je uložen v místě plánovaného vjezdu musí být uložen do chráničky. Vzhledem k ostatním trasám sítí technického vybavení musí v hranicích měst a obcí uložení kabelů odpovídat ČSN 73 6005.**

Při provádění prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti a počínat si tak, aby nedošlo k poškození námi spravovaného zařízení. Při křížení a střetu s naší sítí je nutné postupovat v souladu s příslušnými ČSN.

### **Ostatní připomínky:**

- Případné finanční náklady na veřejné osvětlení, vyvolané stavbou, hradí objednatel.
- V průběhu prací nesmí dojít k odpojení nebo omezení rozvodu veřejného osvětlení a ke zhoršení nasvětlení dotčených prostor.
- Elektromontážní práce na veřejném osvětlení města Svitavy zajišťuje výhradně SPORTES Svitavy s.r.o.

Příloha – orientační zakreslení vedení VO.

Czehowský Pavel, technik VO  
[czechowsky@svitavy.cz](mailto:czechowsky@svitavy.cz)  
tel. 736752633





