

Pan  
Ing. Antonín Nádvorník  
Zámecká 252/5  
568 02 Svitavy

Vystaveno ve Svitavách dne: 11. 5. 2017

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od vystavení

Č.j. SPOTS/106/17

Věc

**Souhrnné stanovisko - vyjádření SPORTES Svitavy s.r.o., úsek Technické služby**

**Akce: „Transformace DNR Svitavy, Zadní, Svitavy“**

**Účel: Vyjádření k předložené části projektové dokumentace k vydání stavebního povolení**

#### **Vyjádření k veřejné zeleni**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází veřejná zeleň. Z titulu správce veřejné zeleně k akci máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací po předchozí domluvě se správcem zeleně ( Radim Klíč, tel. 736 752 635 ) nebo zástupcem MěÚ Svitavy, OŽP ( Ing. Renata Karlíková, tel. 461 550 242 ) bude dotčená plocha protokolárně předána
2. V průběhu prací: zhotovitel bude minimalizovat zásahy do okolní zeleně. V zeleni nebude zřizováno zařízení staveníště, nebudou parkovány stroje a vozidla. Výkopek je možné na sousedící travnaté plochy ( nikoli do výsadek keřů či trvalek ) ukládat pouze na vhodnou podložku.
3. Po dokončení prací: veškerá dotčená zeleň bude uvedena do původního stavu – budou beze zbytku uklizeny veškeré stavební materiály, odpady, dotčené travnaté plochy budou znovu obnoveny a protokolárně předány zpět do užívání po provedení 1. pokosení

Se žádostí o vyjádření je třeba se dále obrátit na odbor životního prostředí Městského úřadu ve Svitavách.

V rámci vaší akce je možné využití kompostu na dokončovací sadové úpravy. Podmínky odběru kompostu je možné dohodnout s technickým ředitelem nebo technikem VZ SPORTES Svitavy s.r.o..

Klíč Radim, technik VZ



#### **Vyjádření k místním komunikacím (MK)**

Ve Vašem uvedeném zájmovém území se nachází MK ve správě SPORTES Svitavy s.r.o.,

V případě zásahu do MK požadujeme provést práce a použít vhodný materiál pro zásyp výkopů v souladu s technickými podmínkami - TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro



inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, schváleno MD ČR OPK pod č.j. 7/2011-120-TN/1 ze dne 1.11.2011 s účinností od 1. prosince 2011.

Před zahájením stavebních prací, v případě zásahu do MK, doporučujeme zajistit fotodokumentaci stávajícího stavu v místě zásahu do MK a je nutné požádat odbor dopravy MěÚ ve Svitavách o povolení zvláštního užívání komunikace.

**Konečná úprava krytu bude provedena dle bodu 8.2 TP146. Upřesnění rozsahu konečné úpravy v rámci tohoto bodu bude provedeno za účasti žadatele a technika MK SPORTES Svitavy s.r.o. p. Votroubka před dokončením zásypu rýhy (v úrovni pláně) při měření míry zhutnění pomocí LDD.** Při křížení s napojením uliční vpusti požadujeme předání napojení (před záhozem rýhy) technikovi MK

**Svislé napojení na kryt stávající konstrukce řádně utěsnit – zalít modifikovanou asfaltovou zálivkou** (ne asfaltovou emulzí s podrcením), případně bitumen- kaučukovou těsnicí páskou (v krajním případě asfaltovou emulzí s podrcením a to po projednání konečné úpravy povrchu při měření LDD).

V případě osazování kabelové skříně pro jednotlivá odběrová místa, sloupů apod. požadujeme umístění mimo silniční pozemek (vozovku, chodník). Požadujeme uložení sítě tak, aby výstražná folie nezasahovala do konstrukce vozovky (min. 50cm). Před zásypem požadujeme přizvat technika MK ke kontrole splnění tohoto požadavku. V opačném případě budou provedeny sondy (k zjištění uložení) na náklady zhotovitele.

Pro zásyp komunikací doporučujeme (mimo konstrukčních vrstev) použít šterkodrt' frakce 0-32. V lokalitě je jílovité podloží s velkou plasticitou. Při použití výkopku s takovými to vlastnostmi na zásyp, nelze (vzhledem k zhutnitelnosti) dosáhnout požadované míry zhutnění.

Souhlasíme se zřízením sjezdu za předpokladu splnění níže specifikovaných podmínek.

Spádování zpevněných ploch (nájezd, přístupové komunikace do areálu apod.) požadujeme řešit tak, aby srážková voda z nich nezatežovala přilehlou komunikaci a samotné napojení musí zachovat odtokové poměry na stávající místní komunikaci a spádovém území.

Dále je nutné požádat (v případě výstavby nového, či úprav stávajícího nájezdu) na odboru dopravy o povolení zřízení nájezdu na místní komunikaci.

Požadujeme předložit projektovou dokumentaci k stavebnímu řízení.

Ve Vašem uvedeném zájmovém území se nachází účelová komunikace na parcele města - ve správě SPORTES Svitavy s.r.o.

V případě zásahu do účelové komunikace požadujeme provést práce a použít vhodný materiál pro zásyp výkopů v souladu s technickými podmínkami - TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, schváleno MD ČR OPK pod č.j. 7/2011-120-TN/1 ze dne 1.11.2011 s účinností od 1. prosince 2011.

Před zahájením stavebních prací, v případě zásahu do komunikace, doporučujeme zajistit fotodokumentaci stávajícího stavu v místě zásahu do komunikace. Rozsah a způsob provedení konečné úpravy povrchu je nutné dohodnout před zahájením prací se správcem místních a účelových komunikací při místním šetření.

Při dodržení podmínek vyjádření, není k předložené části projektové dokumentace připomínek.

Při realizaci stavby je nutné činit opatření k zabránění poškozování a znečišťování majetku města.

Technik MK: ing. Šerý Alois

Votroubek Bohuslav

### **Vyjádření k veřejnému osvětlení (VO)**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území (ul. Zadní) se nachází podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení, včetně stožárů se svítidly ve správě SPORTES Svitavy s.r.o. Před zahájením stavebních prací musí být podzemní kabelové vedení VO vytýčené (provádí firma SPORTES

Svitavy s.r.o., pan Jaroslav Macek, tel. 603475157, který vyhotoví zápis o vytýčení podzemních vedení). Při odkrytí kabelu VO je povinností investora nebo firmy odpovědné za provádění prací, přizvat technika VO SPORTES ke kontrole. Bez zápisu o provedené kontrole nelze provést zához kabelového vedení.

**Uložení kabelu v zemi musí splňovat ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13 tab. 52HN10. Vzhledem k ostatním trasám sítí technického vybavení musí v hranicích měst a obcí uložení kabelů odpovídat ČSN 73 6005.**

Při provádění prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti a počínat si tak, aby nedošlo k poškození námi spravovaného zařízení. Při křížení a střetu s naší sítí je nutné postupovat v souladu s příslušnými ČSN.

#### **Ostatní připomínky:**

- Případné finanční náklady na veřejné osvětlení, vyvolané stavbou, hradí objednatel.
- V průběhu prací nesmí dojít k odpojení nebo omezení rozvodu veřejného osvětlení a ke zhoršení nasvětlení dotčených prostor.
- Elektromontážní práce na veřejném osvětlení města Svitavy zajišťuje výhradně SPORTES Svitavy s.r.o.

Czehowský Pavel, technik VO  
[czehowsky@svitavy.cz](mailto:czehowsky@svitavy.cz)  
tel.736752633

 **SPORTES**  
Svitavy s.r.o.  
Ringrova 2098/5, 568 02 Svitavy  
IČ: 62062620, DIČ CZ: 62062620  
č. 08



09-05-2017

*hchm*

Odesílatel:

**A4L stavby s.r.o.**

Lidická 1214

570 01 Litomyšl

Adresát:

**SPORTES Svitavy s.r.o.**

Riegrova 5

568 02 Svitavy

Datum: 9.5.2017

**Věc – Žádost o stanovisko k PD (dokumentace k vydání  
stavebního povolení)**

**Akce:** Transformace DNR Svitavy, Zadní, Svitavy

**Investor:** Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

**Zak. č.** 160604

V současné době zpracováváme projektovou dokumentaci (projekt k vydání stavebního povolení) na výše uvedenou akci.

**Žádáme Vás o Vaše stanovisko k této projektové dokumentaci.**

V případě potřeby lze výše uvedenou problematiku projednat na osobním jednání.

S pozdravem

Korespondenční adresa:

**Ing. Antonín Nádvorník**

Zámecká 252/5

568 02 Svitavy

.....  
**Ing. Antonín Nádvorník**

mobil: +420 737 710 478

e-mail: a.nadvornik@email.cz

*106*

*[Signature]*  
*roha*