

SITUACE AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ

Dolní louka

LEGENDA STÁV. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- KANALIZACE
- VODOVOD
- STL PLYNOVOD
- TEPELOVOD – ZRUŠENÝ
- KABELOVÉ VEDENÍ NN
- VEDENÍ TELEFONICA 02

LEGENDA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ:

- VEDENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
- SVITIDLO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
- ROZVADĚČ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

POZNÁMKA:


PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ A V PRŮBĚHU PRACÍ DBÁT NA TO, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ. PŘI STYKU S JINÝM PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO DODRŽET VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI POVRCHŮ VEDENÍ V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 6005 A PODMINKY SPRÁVCŮ VEDENÍ. ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3050. AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ JE PROVEDENO PODLE ČSN 33 2000–7–714 ed.2 – VENKOVNÍ SVĚTELNÉ INSTALACE.

LEGENDA OBJEKTŮ:

- SO–01 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA A HALA DÍLEN
- SO–02 DOMOV MLÁDEŽE
- SO–03 TĚLOCVIČNA
- SO–04 BUDOVA TEORETICKÉ VÝUKY
- SO–05 BUDOVA ODBORNÉ VÝUKY

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- ZATEPLOVANÉ OBJEKTY (STAVEBNÍ OBJEKTY SO–01 – SO–05)
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY – OPRAVY KONSTRUKCÍ – ŽIVIČNÝ POVRCH: cca 56,0m²
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY – OPRAVY KONSTRUKCÍ – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA: cca 75,0m²
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY – NOVÁ KONSTRUKCE – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA: cca 10,0m²
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY – BETONOVÁ KONSTRUKCE – DOBETONÁVKA Z BETONU C16/20: cca 7,0m²
- OKAPOVÝ CHODNÍK: cca 520,0bm
- VEGETAČNÍ ÚPRAVY, TRAVNATÉ PLOCHY: cca 600,0m²
- SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 2–15 DO LOŽE Z BETONU C20/25
- ZAHRADNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK DO LOŽE Z BETONU C20/25
- ZEMNÍČÍ PÁSEK
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- UV – stávající
- POZICE NAVRŽENÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL



09 / 2017 - změna 03 / 2018

Hlav. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval		
Ing. Martin Dohnal	Ing. VI. Vízner	Černý Jan		
Staveb. úřad: Králíky		Obec. úřad: Králíky	Stupeň PD	
Investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice			Datum	03/2018
SOU Opravárenské - rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace v dílnách I.etapa-nové areálové napojení			účel	el.instalace
			Č. zak.	PD042/2018
			Č. výk.	EL - 39
Schéma - venkovní rozvody, areálové osvětlení-zm.1				