



JÍMAČ 2m

SVORKA OKAPOVÁ

OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK

SVORKA ZKUŠEBNÍ

OCHRAN. ÚHELNÍK

JÍMACÍ VEDENÍ AlMgSi 8mm - Uložen na podpěrách

-KAŽDÝ SVOD BUDE NAPOJEN NA DVĚ ZEMNÍČÍ TYČE O DÉLCE 2m, UMÍSTĚNÉ VEDLE SEBE A ZATLUČENÉ DO ZEMĚ

-Z DŮVODU ZATEPLENÍ BUDOU STÁVAJÍCÍ SVODY DEMONTOVÁNY
POTÉ SVODY PŘIDĚLÁNY POMOCÍ NEVODÍCÍCH
DRŽÁKŮ - ZAMEZENÍ POŽÁRU DLE PLATNÝCH ČSN

Ochrana automatickým odpojením od zdroje. Ochrana - proudovým chráničem + pospojováním		KRESLIL:		ING. HORÁK LUKÁŠ	
APA ARCHITEKTONICKO-PROJEKTOVÝ ATÉLIÉR VAMBERK s.r.o.		VYPRACOVAL:		ING. STANISLAV LEJSEK	
PROJEKTOVÉ A VÝTVARNÉ PRÁCE - REALITNÍ KANCELÁŘ INŽENYRSKÁ ČINNOST - KOUPEL A PROJEKT ZBOŽÍ		ZODP. PROJEKTANT:			
SMETANOVŮ NABŘEŽÍ 180 517 54 V A M B E R K 602 009 544 151 IČ : 64253227 DIČ : CZ64253277 e-mail: apa-vamberk@aha.cz		KONTROLOVAL:			
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 128, 53002 PARDUBICE		KRAJ: PARDUBICKÝ		MUJ: HOLICE	
MÍSTO STAVBY: a.ú. HOLICE V ČECHÁCH		STAVERNÍ ÚŘAD: HOLICE		PARÉ Č.	1
NÁZEV: STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ HOLICE		FORMAT: A2		DATAUM: 5/2017	
OBJEKT: C		MODERNIZACE DÍLEN		STUPEŇ: PDPS	
OBBORNEHO VÝVOJKU A PRAXE		REALIZACE ÚSPOR ENERIE		Č. ZAKÁZKY: H/01/2017	
ČÁST: D.1.4 ELEKTROINSTALACE		KOTY V:		ARCH. Č.: 0600172	
DRUH DOKUMENTU:		ZMĚNA:		MĚRITKO:	
OCHRANA PŘED BLESKEM		1:100		ČÍSLO DOKUMENTU:	D.1.4 EI.01