

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

1
KS

—

—

—

—

1
KS

015

VYBAVENÍ ZÁCHODOVÉ KABINY PRO IMOBILNÍ PACIENTY

NA WC BUDE OSAZENO:

- 1 PEVNÉ VODOROVNÉ MADLO NA NEPŘÍSTUPNÉ STRANĚ WC, PŘESAHOJÍCÍ MÍSU O 200 MM, VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU
- NA INV. WC: 1 SKLOPNÉ MADLO NA STRANĚ PŘÍSTUPU K WC, PŘESAHOJÍCÍ MÍSU O 100 MM, VE VÝŠI 800 MM NAD PODLAHOU
- VZDÁLENOST MADEL MUSÍ BÝT 600 MM
- 1 PEVNÉ SVISLÉ MADLO DÉLKY 700 MM, HORNÍ HRANA VE VÝŠCE 1500 MM, UMÍSTĚNO VEDLE UMYVADLA
- NAKLÁPĚCÍ ZRCADLO NAD UMYVADLEM (DLE VYHL.Č.369/2001 SB.)
- OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ NA STRANĚ VE VÝŠI MAX.1200MM NAD ČISTOU PODLAHOU V DOSAHU OSOBY SEDÍCÍ NA ZÁCHODOVÉ MÍSE DLE PD ZTI
- OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ V DOSAHU ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠKÁCH 600MM A 1200MM A V DOSAHU Z PODLAHY VE VÝŠCE MAX 150MM NAD ČISTOU PODLAHOU DLE PD EL.

- 1 VODOROVNÉ MADLO NA DVEŘNÍ KŘÍDLO, PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, PRO DVEŘE ŠÍŘKY 800 MM, UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE 850 MM NAD ČISTOU PODLAHOU, UMÍSTĚNÉ NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU PANTY, MATERIÁL MAT NEREZ

DLE VYHL.Č.398/2009 Sb.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ: NEREZ MAT

SCHÉMA TYPICKÉ MÍSTNOSTI:

