



SKŘÍŇ
KRYTÍ
PŘÍVOD
VÝVODY
PROVEDENÍ
ROZMĚR
V ROZVODNICI PONECHAT MÍSTO PRO 9modulů ZA VYPÍNAČEM

PLASTOVÁ HLOUBKA 150mm
IP 30/20
VRCHEM
VRCHEM
" Z " POD OMÍTKU
DLE DODAVATELE

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
PROUDOVÝ CHRÁNIČ

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant		Vypracoval/Kreslil		MILAN VOJTĚCH Slovenská 4B 568 02 SVITAVY IČO 13176960	
ING. L. BAČOVSKÝ		M. VOJTĚCH		M. VOJTĚCH			
Kraj:		PARDUBICKÝ		Místo:			
Investor:		PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE				Měřítko	-
Akce:		TRANSFORMACE DNR SVITAVY Lokalita Tkalcovská Svitavy				Zakázkové číslo	02/17
						Formát	3A4
						Stupeň	PS
						Datum	06/17
Výkres		D1-01-4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA SCHÉMA ROZVODNICE RSM 2				Číslo výkresu	E - 5