



13 -10- 2015

Atris, s.r.o.
Prokopa Velikého 699/5
703 00 Ostrava - Vítkovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

29.9.2015

NAŠE ZNAČKA

1078634482

VYŘIZUJE / LINKA

P. Jedlička/ 840840840 Česká Třebová/13.10.2015

MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE

VĚC: Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení: „Realizace úspor energie – Gymnázium Jevíčko, budova školy a domov mládeže v k.ú. Jevíčko - Předměstí“.

S vydáním stavebního povolení na akci : „Realizace úspor energie – Gymnázium Jevíčko, budova školy a domov mládeže v k.ú. Jevíčko - Předměstí“ souhlasíme v případě dodržení níže uvedených podmínek.

Pro tuto stavbu bude nutno dodržet :

Minimální vzdálenost cizích zařízení od stávajících sloupů distribuční sítě NN může být 1 metr.

Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ a.s. k našim zařízením pro provozování a údržbu.

V případě požadavku na přeložku, stávajícího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude nutné požádat na samostatném formuláři.

Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení činí 1 metr od pláště krajního kabelu .

Musí být dodrženy veškeré vzdálenosti dle platných norem ČSN a PNE.

V případě prováděných prací v ochranném pásmu zařízení linek VN, kabelových vedení VN a NN, a DTS distribučních trafostanic, žádejte pro tuto činnost o souhlas s činností v ochranném pásmu distribuční sítě linek VN, KVN, DTS, KNN. (samostatný formulář + kat. mapa zájmového území)

Před zahájením stavby bude nutné zajistit vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. od ČEZ Distribuční služby s.r.o., poruchové služby Svítavy na lince 840 840 840.

Pokud výstavbou dojde k dotčení stávajících sítí ČEZ Distribuce a.s., bude nutno požádat o přeložení stávajících sítí dle zákona 458/00Sb.

Zemní práce do 1m od kabelových vedení musí být prováděny zásadně ručně bez mechanizačních prostředků.

Platnost vyjádření 1 rok.

Ing. Bohuslav Ježek

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

ČEZ Distribuce, a. s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň