



LEGENDA

- JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD OBECNÝ, 230V/50Hz  
PŘÍPOJOVACÍ BOD SBĚRNICE DALI, KABELOVÁ SMYČKA  
KABELOVÁ TRAS SILOVÝCH KABELŮ NN  
KABELOVÁ TRAS SBĚRNICE DALI

SPECIFIKACE PŘÍPOJNÝCH BODŮ EXPOZICE

- 4a – VÝVODY NA STĚNĚ NAD PODLAHOU, V<sub>r</sub>–0.2m DO INSTAL.KRABICE S PŘEDŘADNÍKEM, 230V/50Hz + DALI SBĚRNICE  
4b – VÝVODY NA STĚNĚ NAD TÁHLEM, V<sub>r</sub>–3.0m, 24VDC, VEDENÝ Z INST.KRABICE S PŘEDŘADNÍKEM  
4c – VÝVODY NA STĚNĚ V<sub>r</sub>–2.2m, 230V/50Hz + DALI SBĚRNICE  
4d – VÝVODY Z PODLAHY PRO OSVĚTLENÍ MODELU, 230V/50Hz + DALI SBĚRNICE



k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc.1

± 0,000 = 221,980 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
Autor <b>SVIŽN s.r.o.</b> korespondenční adresa Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 sídl Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 iČo 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Ing. arch. Vlastimil Dlouhý kontakt tel.: 606 212 953 mail.: dlouhy@svizn.com Zodp. projektant Ondřej Zach číslo autorizace ČKAIT 0011172	Vypracoval Ondřej Zach <div>ELEKTROPROJEKCE Ondřej Zach Čechova 1434 256 01 Benešov u Prahy tel.: 602769897</div>

Akce			
Zámek Pardubice			
- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník			
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:100		12/2017

Označení části	Část
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.01
Číslo profese	Profese
D.1.4.6	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Číslo přílohy	Příloha
D.1.4.6.b-108	PŮDORYS 2NP PŘECHOD NA VALY - ELEKTROINSTALACE V GALERII