


LEGENDA:

- Kruhové spiro potrubí
- pozinkovaný plech sk. I
- Minerální tepelná izolace
- opatřena hliníkovou folií
- $\lambda=0,045W/m.K$

POZNÁMKY:

- nové vzduchotechnické rozvody místnosti 1-3.20a a 1-3.20b napojeny na stávající potrubí zaustěně do nevyužívaného kominového průduchu
- nové vzduchotechnické rozvody místnosti 1-3.20a a 1-3.20b budou přizpůsobeny po upřesnění polohy stávajícího potrubí během stavby
- ventilátory bez vestavěné zpětné klapky opatřit dodatečnou zpětnou klapkou
- nástěnný ventilátor místnosti 1-3.16b bude v provedení se zadním výfukem
- přívod čerstvého vzduchu do větracích místností přes dveřní mřížky a nětěsnosti obvodového pláště
- mosazné dveřní mřížky budou vzorkovány a odsouhlaseny na stavbě autorským dozorem, pracovníky památkové péče a investorem
- vertikální potrubí větrání místnosti 1-3.16b bude napojeno do nevyužívaného kominového tělesa
- v případě vzniku kolize s ostatním instalačním vedením je nutné uvedené výškové údaje potrubí místně upravit
- před montáží všech zařízení je nutná koordinace všech instalací
- pozice potrubí měřena od hrubých konstrukčních prvků
- složení jednotlivých zařízení uvedeno v tech. zprávě
- spoje tepelné izolace důkladně přelepit hliníkovou lepicí páskou proti vniknutí vodních par
- ventilátory spouštěny vypínačem osvětlení



k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc.1 ± 0,000 = 221,980 m n. m. (Bpv)

|  |  |  |
|--|--|--|
| Generální projektant   |  |  |
| S V I Ž N  |  |  |
| Autor<br>SVIŽN s.r.o.<br>Korespondenční adresa<br>Havličkova 15, 110 00 Praha 1<br>Telefon<br>Milady Horákové 298/123,<br>160 00 Praha 6<br>IČO<br>033 01 087<br>Kontakt<br>tel.: 606 062 636<br>mail.: info@svizn.com | H I P<br>Ing. arch. Vlastimil Dlouhý<br>Kontakt<br>tel.: 606 212 953<br>mail.: dlouhy@svizn.com<br><br>Zodp. projektant<br>Ing. Michal Slanec<br>Telefon autorizace<br>00 091 62 | V y p r a c o v a l<br>Ing. Jakub Hodula<br>Ing. Ondřej Hanzelka |
|  |  |  |

|   |         |        |           |
|---|---------|--------|-----------|
| Akce  |         |        |           |
| Zámek Pardubice   |         |        |           |
| - využít a obnova zámeckých exteriérů a interiéru č. p. 1 a č. p. 2 |         |        |           |
| Stavebník   |         |        |           |
| Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice           |         |        |           |
| Stupeň  | Měřítko | Revize | Datum     |
| DPS   | 1:50    |        | 07 / 2018 |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Označení části |  | Část                                   |
| D.1            |  | DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.01 |
| Číslo profese  |  | Profese                                |
| D.1.4.3        |  | ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY               |
| Číslo přílohy  |  | Příloha                                |
| D.1.4.3.b-02   |  | PŮDORYS 3.NP                           |