

KOMPENZAČNÍ ROZVÁDEČ OBJEKTU SO.01 OZN. RH  
BUDE KOMPLETNĚ ZACHOVÁN V PLNÉM ROZSAHU  
V PRŮBĚHU REKONSTRUKCE BUDE OPOJEN OD RH  
A PO OSAZENÍ NOVOHO RH OPĚT PŘIPOJEN NA JEHO  
PŘIPOJNICI (PŮVODNÍ PŘIPOJENÍ).

HLAVNÍ ROZVÁDEČ OBJEKTU SO.01 OZN. RH A RH1  
BUDOU KOMPLETNĚ VYMĚNĚNY ZA NOVÉ, STEJNĚ  
ZAPOJENÉ.  
PŘÍVODNÍ A VÝVODNÍ KABELAŽ ZŮSTANE ZACHOVÁNA  
V PLNÉM ROZSAHU.  
DODAVATELSKÁ FIRMA PO DEMONTÁŽI ROZVÁDEČE ZAJISTÍ  
ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍHO ZAPOJENÍ ROZVÁDEČE,  
PODLE KTERÉHO BUDE VYROBEN ROZVÁDEČ NOVÝ!!!


PODRUŽNÝ ROZVÁDEČ R BUDE PONECHÁN  
STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚNY VČETNĚ KABELAŽE.

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ MS, URČENÉ PRO OVLÁDÁNÍ  
OSVĚTLENÍ V 1PP BUDE PONECHÁNA  
STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚNY VČETNĚ KABELAŽE.

STÁVAJÍCÍ STAV  
PLASTOVÁ SKŘÍŇ  
KAPACITA 36M

PLASTOVÁ SKŘÍŇ  
KAPACITA 12M  
VÝZBROJ.VYPÍNAČE

PLASTOVÁ SKŘÍŇ  
KAPACITA 12M  
VÝZBROJ.VYPÍNAČE



k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc.1

± 0,000 = 221,980 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
<div>S<div>V</div>I<div>Z</div>N</div>		
<div>Autor</div> <div>SVIŽN s.r.o.</div> <div><div>nezávislostní sdružení</div><div>Havlíčková 15, 110 00 Praha 1</div><div>obd</div><div>Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6</div><div>dř</div><div>033 01 087</div><div><div>kontakt</div><div>tel.: 606 062 636</div><div>mail.: info@svizn.com</div></div></div>	<div>HIP</div> <div>Ing. arch. Vlastimil Dlouhý</div> <div><div>kontakt</div><div>tel.: 606 212 953</div><div>mail.: dlouhy@svizn.com</div></div> <div><div>Zodp. projektant</div><div>Ondřej Zach</div><div>ČKAIT 0011172</div></div>	<div>Výpracoval</div> <div>Ondřej Zach</div> <div><div>ELEKTROPROJEKCE</div><div>Ondřej Zach</div><div>Čechova 1434</div><div>256 01 Benetšov u Prahy</div><div>tel.: 602769897</div></div>

Akce			
Zámek Pardubice			
- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiéru č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník			
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:100		12/2017

Označení části	Část
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.01
Číslo profese	Profese
D.1.4.6	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Číslo přílohy	Příloha
D.1.4.6.b-101	PŮDORYS 1PP