ŘEZ A–A

M.ŘR. 1:50



ŘEZ B–B

M.ŘR. 1:50



POZNÁMKA

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OMĚŘIT NA MÍSTĚ.
PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT PODLE POSTUPU PRACÍ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
BUDOU-LI BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ ZJIŠTĚNY OKOLNOSTI, KTERÉ SE LIŠÍ OD PŘEDPOKLADŮ, JE NUTNO JIM STAVBU PŘIZPŮSOBIT. DOPORUČUJI KONZULTACI S PROJEKTANTEM.
VŠECHNY VZÁJEMNÉ SVARY PROVEST PROBĚŽNÝMI KOUTOVÝMI SVARY A PROBĚŽNÝMI V–SVARY.
SVARY PROVEDE SVÁŘEČSE STÁTNÍ ZKOUŠKOU.

POZNÁMKA

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY TESAŘSKÝM ZPŮSOBEM A BUDOU ZAJIŠTĚNY OCELOVÝMI SVORNÍKY M16. POZEDNICE BUDOU KOTVENY KOTVENÝ ZÁVITOVÝMI TYČEMI M16 DO ŽELEZOBETONOVÉHO VĚNCE DO TMELU HILTI.
POZEDNICE PODLOŽIT ASFALTOVÝM PÁSEM.

DETAILY PROVEDENÍ KRYTINY, OPLECHOVÁNÍ A NÁVAZNOSTÍ NA OPLášTĚNÍ NUTNO ŘEŠIT S ARCHITEKTEM!!! DTTO DETAILY OKAPŮ A ŽLABŮ A ZAKONČENÍ KROKVÍ.

POUŽITÉ DŘEVO – třída C24, vlhkost max.18%

DŘEVĚNÉ PRVKY JE NUTNO OŠETŘIT PROTI PŮSOBENÍ DŘEVOKAZNÝCH ORGANIZMŮ (2x NÁTĚR 15% VODNÍHO ROZTOKU BORONIT, BOCHEMIT QB– APLIKACE PODLE NÁVODU VÝROBCE). ZBAVIT ZBYTKŮ KŮRY VŠECHNY PRŮŘEZY.
VIDITELNÉ PRVKY BUDOU HOBLOVANÉ, PŘÍPADNĚ OBROUŠENÉ, SRAŽENÉ HRANY DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA.

STŘEŠNÍ TRÁMY ZE DŘEVA A PODOBNÉ STAVEBNÍ DÍLY Z HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ, KTERÉ SOUSEDÍ S KOMÍNEM, MUSÍ MÍT OD VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ KOMÍNA VZDÁLENOST MINIMÁLNĚ 5 CM
(ČSN 73 1701 "NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH STAVEBNÍCH KONDTRUKCÍ").

BETON C25/30
BETONÁŘSKÁ OCEL B 500B, KARI
KRYTÍ 30mm
KONSTRUKČNÍ OCEL S235
ELEKTRODY E–B 121
NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ

OCELOVÝ RÁM – 4KS

MĚŘ. 1:50



KOTVENÍ SLOUPKU

MĚŘ. 1:25



KOTVENÍ RÁMU

MĚŘ. 1:25



k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

± 0.000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

Generální projektant

S V I Z N

Autor		Vypracoval
SVIŽN s.r.o. Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1 Adresa Mlady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 IČO 033 01 087 Kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@vizn.com	Jméno Martin Růžička Kontakt tel.: 608 071 908 mail.: ruzicka@vizn.com Zodp. projektant **Ing. Ladislav Kolčář** Číslo autorizace ČKAIT 134	**Ing. Ladislav Kolčář**

Akce

Zámek Pardubice

- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2

Umístění

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:50, 1:25		**12 / 2017**

Označení části	Část
D.2	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02
Označení oddílu	Oddíl
D.2.2	STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Číslo přílohy	Příloha
D.2.2.b.-08	ŘEZY KROVEM