

LEGENDA POTRUBÍ

- KRUHOVÉ PŘÍVODNÍ SPIRO POTRUBÍ
- KRUHOVÉ ODVODNÍ SPIRO POTRUBÍ
- ČTYŘHRANNÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ sk. I
- ČTYŘHRANNÉ ODVODNÍ POTRUBÍ sk. I
- TEPELNÁ/ ZVUKOVÁ IZOLACE PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ
- TEPELNÁ/ ZVUKOVÁ IZOLACE ODVODNÍHO POTRUBÍ
- ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
  - KOVOVÉ PROVEDENÍ
  - BARVA BÍLÁ
- ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
  - KOVOVÉ PROVEDENÍ
  - BARVA BÍLÁ
- PŘÍVODNÍ VYÚSTKA KOMFORTNÍ DVOUŘADÁ
  - REGULAČNÍ KLAPKA R1, VERTIKÁLNÍ LISTY
  - BÍLÁ BARVA
- ODVODNÍ VYÚSTKA KOMFORTNÍ JEDNOŘADÁ
  - REGULAČNÍ KLAPKA R1, VERTIKÁLNÍ LISTY
  - BÍLÁ BARVA
- PŘÍVODNÍ FLEXI POTRUBÍ
- ODVODNÍ FLEXI POTRUBÍ

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ VZNIKU KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM JE NUTNÉ UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT.
- PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH INSTALACÍ
- POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
- PRŮCHOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTI DVEŘNÍMI MŘÍŽKAMI, ŠTĚRBINAMI
- POTRUBÍ V PROSTORU KROVU OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL. 80 mm
- POTRUBÍ V PROSTORU ŠACHET A PODLAH OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL.40 mm
- MONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘÍZENÍ BUDE PROVEDENA DLE INSTRUKCÍ VÝROBCE
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE OSAZENA NA VNITŘNÍ LÍC KOMÍNOVÉHO TĚLESA
- NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU

S

k.ú. PARDUBICE - 717657, č. parc. 1, 2/1, 446 ± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

Generální projektant

S V I Ž N

Autor	HIP	Vypracoval
SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčkova 15, 110 00, Praha 1 sídlo Milady Horákové 298/123, 160 00, Praha 6 IČO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	Ing.arch. Vlastimil Dlouhý kontakt tel.: 606 212 953 mail: dlouhy@svizn.com Zodpovědný projektant Ing. Michal Slanec číslo autorizace 00 091 62	Ing. Jakub Hodula Ing. Ondřej Hanzelka

Akce

Zámek Pardubice

využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2

Stavebník

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1 : 50		12/2017

Označení části	Část
D.2	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02
Číslo profese	Profese
D.2.4.3	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Číslo přílohy	Příloha
D.2.4.3.b - 04	PŮDORYS STŘECHY